

ООО «АВТОМАТИКА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»
г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, лит. А, пом. 1-Н, ч.п. 309
тел./факс (812) 320-33-23

Объект: Здания и сооружения промышленной
площадки

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37
и наб. реки Монастырки, д.5

Рабочая документация
Система пожарной сигнализации
Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре

Шифр 114-22-СПС

ООО «АВТОМАТИКА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»
г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, лит. А, пом. 1-Н, ч.п. 309
тел./факс (812) 320-33-23

Объект: Здания и сооружения промышленной
площадки

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37
и наб. реки Монастырки, д.5

Рабочая документация
Система пожарной сигнализации
Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре

Шифр 114-22-СПС

Генеральный директор

Батрашов М.В.

Главный инженер проекта

Андреев Д.В.

г. Санкт-Петербург
2022

СОДЕРЖАНИЕ																	
Лист		Наименование						Примечание									
1.1		Содержание.															
1.2, 1.3		Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.															
1.4		Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.															
1.5, 1.6		Основные показатели системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.															
1.7		Условные обозначения.															
1.8-1.13		Таблица расчета токопотребления.															
1.14-1.44		Ведомость шлейфов сигнализации.															
1.45-1.53		Кабельный журнал.															
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, и обеспечивает безопасную эксплуатацию защищаемых помещений при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. Главный инженер проектаАндреев Д.В.																	
114-22-СПС Общие данные <table><thead><tr><th>Стадия</th><th>Лист</th><th>Листов</th></tr></thead><tbody><tr><td>РП</td><td>1.1</td><td>53</td></tr></tbody></table>												Стадия	Лист	Листов	РП	1.1	53
Стадия	Лист	Листов															
РП	1.1	53															
Изм.		Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата											
Исполнитель		ГИП		Андреев Д.В.		01.22											
Нормоконтр.		Андреев Д.В.				01.22											
		Попов С.В.				01.22											

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
1.1-1.53	Общие данные.	
2.1-2.5	Общие указания.	
3	Схема структурная.	
4.1, 4.2	Схема электрическая включений аппаратуры.	
5	Размещение кабельных трасс на территории.	
6	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 1 этаже литеры А.	
7	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 1 этаже литеры А.	
8	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 2 этаже литеры А.	
9	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 2 этаже литеры А.	
10	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Б.	
11	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Б.	
12	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литер В, М.	
13	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литер В, М.	
14	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры В1.	
15	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры В1.	
16	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 1 этаже литеры Г.	
17	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 1 этаже литеры Г.	
18	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 2 этаже литеры Г.	
19	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 2 этаже литеры Г.	
20	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 1 этаже литеры Д.	
21	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 1 этаже литеры Д.	
22	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 2 этаже литеры Д.	
23	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 2 этаже литеры Д.	
24	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Е.	
25	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Е.	
26	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 1 этаже литеры Ж.	
27	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 1 этаже литеры Ж.	
28	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 2 этаже литеры Ж.	
29	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 2 этаже литеры Ж.	
30	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литер 3, 31.	
31	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литер 3, 31.	
32	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры И.	
33	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры И.	
34	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры И1.	
35	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры И1.	
36	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры К.	
37	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры К.	
38	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на отм.0.000 литеры Л.	
39	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на отм.+13.000 литеры Л.	
40	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на отм.0.000 литеры Л.	
41	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры О.	
42	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры О.	
43	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литер Р, Щ.	
44	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литер Р, Щ.	
45	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры П.	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
46	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры П.	
47	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры П.	
48	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры П.	
49	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Ц.	
50	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Ц.	
51	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры С.	
52	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры С.	
53	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Т.	
54	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Т.	
55	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Ч.	
56	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Ч.	
57	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 1 этаже литеры Ч.	
58	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 1 этаже литеры Ч.	
59	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 2 этаже литеры Ч.	
60	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 2 этаже литеры Ч.	
61	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Ч.	
62	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Ч.	
63	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Ш.	
64	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Ш.	
65	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Ю.	
66	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Ю.	
67	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Ю.	
68	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Ю.	
69	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 1 этаже литер Н, Я, АБ.	
70	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 1 этаже литер Н, Я, АБ.	
71	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации на 2 этаже литер Н, Я, АБ.	
72	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения на 2 этаже литер Н, Я, АБ.	
73	Размещение оборудования и кабельных трасс сигнализации литеры Н.	
74	Размещение оборудования и кабельных трасс оповещения литеры Н.	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Прим.
	<u>Ссылочные документы</u>	
Федеральный закон РФ №123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	
СП 484.1311500.2020	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	
СП 486.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.	
СП 5.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	
СП 3.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	
СП 6.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	
Р.Д. 78.145-93	Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.	
РД 78.36.004-2005	Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны.	
РД 78.36.005-2005	Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.	
Р.Д. 25.952-90	Порядок разработки задания на проектирование.	
Р.Д. 78.В0.01-99	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.	
СП 56.13330.2011	Производственные здания.	
СП 57.13330.2010	Складские здания.	
СП 118.13330.2012	Общественные здания и сооружения.	
СП 44.13330.2011	Административные и бытовые здания.	
СП 364.1311500.2018	Здания и сооружения. для обслуживания автомобилей	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. (с изм. зл.7)	
	<u>Прилагаемые документы.</u>	
114-22-СПС.СО	Спецификация оборудования.	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

14

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ**

№ п/п	Наименование Защищаемого объекта	Адрес объекта	Защищаемая площадь, кв.м	Извещатель				Опове- щатель		Прибор, блок					
				ДИП-34А-04	ИПР 513-3АМ исп.01	С2000-ИПД/1 исп.60	С2000-ИП-03	ОПЗ Маяк-24-ЭМ1	ОПС КОП-25 "Выход"	ППКУП "Сирис"	С2000-КДЛ-2И	С2000-КПБ	С2000-БКИ	ШПС-24 исп.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера А	3767,2	169	33	-	-	35	29	-	3	3	-	3	
2	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера Б	2609,5	87	17	2	-	22	21	-	2	2	-	2	
3	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера В	3758,9	137	24	-	-	30	20	-	2	2	-	2	
4	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера В1	85,4	4	3	-	-	3	-	-	1	1	-	1	
5	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Г	2030,9	62	14	9	4	20	14	1	1	1	-	1	
6	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Д	2481,5	83	19	6	-	28	20	-	2	2	-	2	
7	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Е	1171,1	27	4	-	18	8	6	-	1	1	-	1	
8	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Ж	3043,9	108	11	-	-	20	14	-	2	2	-	2	
9	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера З	444,0	17	3	-	-	6	3	-	1	1	-	1	
10	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера З1	28,5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
11	Общественное здание	Тележная ул., д. 37, Литера И	179,0	14	3	-	-	4	4	-	1	1	-	1	
12	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера И1	924,6	4	2	3	-	4	2	-	1	1	-	1	
13	Производственное здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера К	572,7	5	5	5	-	6	1	-	1	1	-	1	
14	Складское здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера Л	675,1	7	1	4	-	3	-	-	1	1	-	1	
15	Производственное здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера Н	1603,4	68	9	-	-	19	12	1	1	1	-	1	
16	Производственное здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера Я	1447,0	45	5	-	-	13	5	-	1	1	-	1	
17	Складское здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера АБ	406,0	12	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	
18	Административное здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера О	106,9	7	1	-	-	3	2	-	1	1	-	1	
19	Производственное здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера П	2261,5	90	18	-	29	28	19	1	1	1	-	1	
20	Складское здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера Н1	208,1	7	1	-	-	2	1	-	1	1	-	1	
21	Складское здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера П1	904,9	37	7	-	-	9	-	-	1	1	-	1	
22	Складское здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера Ц1	248,4	13	5	-	6	7	-	-	1	1	-	1	
23	Административное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Р	2058,0	106	13	-	-	23	18	-	2	2	-	2	
24	Административное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Щ	75,1	4	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
25	Административное здание	Тележная ул., д. 37, Литера С	554,9	41	8	-	-	14	12	1	1	1	-	1	
26	Административное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Т	504,3	44	6	-	-	11	7	-	1	1	-	1	
27	Административное здание	Тележная ул., д. 37, Литера У	135,9	7	1	-	-	2	3	-	1	1	-	1	
28	Здание авторемонта	Тележная ул., д. 37, Литера Ч	824,7	23	3	-	-	6	4	-	1	1	-	1	
29	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера Ч1	116,4	4	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	
30	Административное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Ш	86,2	12	5	-	-	4	4	1	-	-	2	1	
31	Административное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Ю	493,2	33	6	-	-	11	7	-	1	1	-	1	
32	Здание автомойки	Тележная ул., д. 37, Литера Ю1	121,0	5	2	-	-	5	3	-	1	1	-	1	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера А	3767,2	169	33	-	-	35	29	-	3	3	-	3
2	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера Б	2609,5	87	17	2	-	22	21	-	2	2	-	2
3	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера В	3758,9	137	24	-	-	30	20	-	2	2	-	2
4	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера В1	85,4	4	3	-	-	3	-	-	1	1	-	1
5	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Г	2030,9	62	14	9	4	20	14	1	1	1	-	1
6	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Д	2481,5	83	19	6	-	28	20	-	2	2	-	2
7	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Е	1171,1	27	4	-	18	8	6	-	1	1	-	1
8	Производственное здание	Тележная ул., д. 37, Литера Ж	3043,9	108	11	-	-	20	14	-	2	2	-	2
9	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера З	444,0	17	3	-	-	6	3	-	1	1	-	1
10	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера З1	28,5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	Общественное здание	Тележная ул., д. 37, Литера И	179,0	14	3	-	-	4	4	-	1	1	-	1
12	Складское здание	Тележная ул., д. 37, Литера И1	924,6	4	2	3	-	4	2	-	1	1	-	1
13	Производственное здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера К	572,7	5	5	5	-	6	1	-	1	1	-	1
14	Складское здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера Л	675,1	7	1	4	-	3	-	-	1	1	-	1
15	Производственное здание	наб. р. Монастырки, д.5, Литера Н	1603,4	68	9	-	-	19	12	1	1	1	-	1
Сумма:			33928,2	1284	235	29	57	354	234	5	35	35	2	36

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

16

Условные обозначения												
Наименование										Обозначение		
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус"												
Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ-2И"												
Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"												
Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ"												
Блок коммутации "БК-24-RS485" в составе ШПС-24												
модуль источника питания "МИП-24" в составе ШПС-24												
Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04												
Извещатель пожарный дымовой линейный С2000-ИПДЛ исп.60 с БРИЗ												
Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП-03												
Извещатель пожарный тепловой адр. С2000-ИП-03 с БРИЗ исп.03												
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01												
Оповещатель пожарный звуковой "Маяк-24-ЗМ1"												
Оповещатель пожарный световой КОП-25 "Выход"												
Согласовано				Шина интерфейса RS-485 верхнего уровня								
				Шина интерфейса RS-485								
				Шина шина питания приборов								
				Шина пожарных извещателей								
				Шина звуковых оповещателей								
				Шина питания световых оповещателей								
Информ. подл.	Взамен инв. №	Подпись и дата							114-22-СПС		Лист	
											1.7	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата							

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ТОКОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тип извещателя, прибора	Кол. штук	Ток питания в дежурном режиме, мА		Ток питания в режиме «тревога», мА		Суммарный потребляемый ток в дежурном режиме, мА	Суммарный потребляемый ток в режиме «тревога» мА	Источник резервного питания
		ед.	сумма	ед.	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С1	1	300	300	300	300	420	500	С1 БРП1 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	4	0	0	20	80			
ОС	4	20	80	20	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
БКИ	2	100	200	100	200	320	320	ШПС1.1 БРП1.1 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД1.2	1	80	80	80	80			
ПБ1.2	1	100	100	100	100	340	420	ШПС1.2 БРП1.2 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	4	0	0	20	80			
ОС	2	20	40	20	40			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД1.3	1	80	80	80	80			
ПБ1.3	1	100	100	100	100	380	460	ШПС1.3 БРП1.3 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	4	0	0	20	80			
ОС	4	20	80	20	80			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД1.4	1	80	80	80	80			
ПБ1.4	1	100	100	100	100	460	720	ШПС1.4 БРП1.4 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	13	0	0	20	260			
ОС	8	20	160	20	160			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД1.5	1	80	80	80	80			
ПБ1.5	1	100	100	100	100	420	560	ШПС1.5 БРП1.5 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	7	0	0	20	140			
ОС	6	20	120	20	120			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
КД1.6	1	80	80	80	80			
ПБ1.6	1	100	100	100	100			
Оз	8	0	0	20	160	420	580	ШПС1.6 БРП1.6 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ОС	6	20	120	20	120			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД1.7	1	80	80	80	80			
ПБ1.7	1	100	100	100	100			
Оз	7	0	0	20	140	360	500	ШПС1.7 БРП1.7 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ОС	3	20	60	20	60			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД1.8	1	80	80	80	80			
ПБ1.8	1	100	100	100	100			
Оз	14	0	0	20	280	500	780	ШПС1.8 БРП1.8 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ОС	10	20	200	20	200			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

114-22-СПС

Лист

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
МИП-24	1	40	40	40	40					
КД1.9	1	80	80	80	80	500	780	ШПС1.9 БРП1.9 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
ПБ1.9	1	100	100	100	100					
Оз	14	0	0	20	280					
ОС	10	20	200	20	200					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
КД1.10	1	80	80	80	80	360	400	ШПС1.10 БРП1.10 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
ПБ1.10	1	100	100	100	100					
Оз	2	0	0	20	40					
ОС	3	20	60	20	60					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
С2	1	300	300	300	300	460	580	С2 БРП2 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
Оз	6	0	0	20	120					
ОС	6	20	120	20	120					
МИП-24	1	40	40	40	40					
ПБ2.2	1	100	100	100	100	340	500	ШПС2.2 БРП2.2 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
Оз	8	0	0	20	160					
ОС	6	20	120	20	120					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
КД2.3	1	80	80	80	80	440	660	ШПС2.3 БРП2.3 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
ПБ2.3	1	100	100	100	100					
Оз	11	0	0	20	220					
ОС	7	20	140	20	140					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
КД2.4	1	80	80	80	80	440	660	ШПС2.4 БРП2.4 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
ПБ2.4	1	100	100	100	100					
Оз	11	0	0	20	220					
ОС	7	20	140	20	140					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
КД2.5	1	80	80	80	80	360	460	ШПС2.5 БРП2.5 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
ПБ2.5	1	100	100	100	100					
Оз	5	0	0	20	100					
ОС	3	20	60	20	60					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
КД2.6	1	80	80	80	80	480	740	ШПС2.6 БРП2.6 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
ПБ2.6	1	100	100	100	100					
Оз	13	0	0	20	260					
ОС	9	20	180	20	180					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
КД2.7	1	80	80	80	80	500	740	ШПС2.7 БРП2.7 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач		
ПБ2.7	1	100	100	100	100					
Оз	12	0	0	20	240					
ОС	10	20	200	20	200					
БК-24-RS485	1	80	80	80	80					
МИП-24	1	40	40	40	40					
						114-22-СПС		Лист		
								19		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЗ	1	300	300	300	300	480	700	СЗ БРПЗ «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	11	0	0	20	220			
ОС	7	20	140	20	140			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КДЗ.2	1	80	80	80	80	440	620	ШПС3.2 БРПЗ.2 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБЗ.2	1	100	100	100	100			
Оз	9	0	0	20	180			
ОС	7	20	140	20	140			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40	500	680	ШПС3.3 БРПЗ.3 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
КДЗ.3	1	80	80	80	80			
ПБЗ.3	1	100	100	100	100			
Оз	9	0	0	20	180			
ОС	10	20	200	20	200			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КДЗ.4	1	80	80	80	80	480	760	ШПС3.4 БРПЗ.4 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБЗ.4	1	100	100	100	100			
Оз	14	0	0	20	280			
ОС	9	20	180	20	180			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КДЗ.5	1	80	80	80	80	500	740	ШПС3.5 БРПЗ.5 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБЗ.5	1	100	100	100	100			
Оз	12	0	0	20	240			
ОС	10	20	200	20	200			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КДЗ.6	1	80	80	80	80			
ПБЗ.6	1	100	100	100	100	380	500	ШПС3.6 БРПЗ.6 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	6	0	0	20	120			
ОС	4	20	80	20	80			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КДЗ.7	1	80	80	80	80			
ПБЗ.7	1	100	100	100	100	300	340	ШПС3.7 БРПЗ.7 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	2	0	0	20	40			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
С4	1	300	300	300	300			
Оз	12	0	0	20	240	520	760	С4 БРП4 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ОС	9	20	180	20	180			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД4.2	1	80	80	80	80			
ПБ4.2	1	100	100	100	100	500	820	ШПС4.2 БРП4.2 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
Оз	16	0	0	20	320			
ОС	10	20	200	20	200			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД4.3	1	80	80	80	80	500	700	ШПС4.3 БРП4.3 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБ4.3	1	100	100	100	100			
Оз	10	0	0	20	200			

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
КД5.4	1	80	80	80	80	320	360	ШПС5.4 БРП5.4 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБ5.4	1	100	100	100	100			
Оз	2	0	0	20	40			
ОС	1	20	20	20	20			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД5.5	1	80	80	80	80	340	400	ШПС5.5 БРП5.5 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБ5.5	1	100	100	100	100			
Оз	3	0	0	20	60			
ОС	2	20	40	20	40			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД5.6	1	80	80	80	80	320	380	ШПС5.6 БРП5.6 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБ5.6	1	100	100	100	100			
Оз	6	0	0	20	120			
ОС	1	20	20	20	20			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			
КД5.7	1	80	80	80	80	300	360	ШПС5.7 БРП5.7 «МИП-24» 24В, 2А, 17Ач
ПБ5.7	1	100	100	100	100			
Оз	3	0	0	20	60			
БК-24-RS485	1	80	80	80	80			
МИП-24	1	40	40	40	40			

В дежурном режиме 24 часа + 1 час в режиме тревога:

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1 : $(0,420А*24ч + 0,500 А*1ч) = 10,6 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.1: $(0,320А*24ч + 0,320А*1ч) = 8,0 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.2: $(0,340А*24ч + 0,420А*1ч) = 8,6 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.3: $(0,380А*24ч + 0,460А*1ч) = 9,6 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.4 $(0,460А*24ч + 0,720А*1ч) = 11,8 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.5: $(0,420А*24ч + 0,560А*1ч) = 10,7 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.6: $(0,420А*24ч + 0,580А*1ч) = 10,7 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.7: $(0,360А*24ч + 0,500А*1ч) = 9,2 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.8: $(0,500А*24ч + 0,780А*1ч) = 12,8 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.9: $(0,500А*24ч + 0,780А*1ч) = 12,8 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП1.10: $(0,360А*24ч + 0,400А*1ч) = 9,1 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП2 : $(0,460А*24ч + 0,580А*1ч) = 11,7 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП2.2: $(0,340А*24ч + 0,500А*1ч) = 8,7 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП2.3: $(0,440А*24ч + 0,660А*1ч) = 11,3 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП2.4: $(0,440А*24ч + 0,660А*1ч) = 11,3 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП2.5: $(0,360А*24ч + 0,460А*1ч) = 9,1 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП2.6: $(0,480А*24ч + 0,740А*1ч) = 12,3 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП2.7: $(0,500А*24ч + 0,740А*1ч) = 12,8 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП3 : $(0,480А*24ч + 0,700А*1ч) = 12,3 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП3.2: $(0,440А*24ч + 0,620А*1ч) = 11,2 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП3.3: $(0,500А*24ч + 0,680А*1ч) = 12,7 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП3.4: $(0,480А*24ч + 0,760А*1ч) = 12,3 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП3.5: $(0,500А*24ч + 0,740А*1ч) = 12,8 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП3.6: $(0,380А*24ч + 0,500А*1ч) = 9,7 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП3.7: $(0,300А*24ч + 0,340А*1ч) = 7,6 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4 : $(0,520А*24ч + 0,760А*1ч) = 13,3 А\cdot ч$.

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.2: $(0,500А*24ч + 0,820А*1ч) = 12,9 А\cdot ч$.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						114-22-СПС	Лист
							112
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.3: $(0,500A \cdot 24ч + 0,700A \cdot 1ч) = 12,7 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.4: $(0,520A \cdot 24ч + 0,760A \cdot 1ч) = 13,3 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.5: $(0,520A \cdot 24ч + 0,8400A \cdot 1ч) = 13,4 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.6: $(0,480A \cdot 24ч + 0,760A \cdot 1ч) = 12,3 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.7: $(0,300A \cdot 24ч + 0,360A \cdot 1ч) = 7,6 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.8: $(0,300A \cdot 24ч + 0,480A \cdot 1ч) = 7,7 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП4.9: $(0,300A \cdot 24ч + 0,440A \cdot 1ч) = 7,7 \text{ А} \cdot ч$

Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП5 : $(0,480A \cdot 24ч + 0,660A \cdot 1ч) = 12,2 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП5.2: $(0,400A \cdot 24ч + 0,600A \cdot 1ч) = 10,2 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП5.3: $(0,440A \cdot 24ч + 0,760A \cdot 1ч) = 11,4 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП5.4: $(0,320A \cdot 24ч + 0,360A \cdot 1ч) = 8,1 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП5.5: $(0,340A \cdot 24ч + 0,400A \cdot 1ч) = 8,6 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП5.6: $(0,320A \cdot 24ч + 0,380A \cdot 1ч) = 8,1 \text{ А} \cdot ч$
 Ёмкость, требуемая от аккумулятора БРП5.7: $(0,300A \cdot 24ч + 0,360A \cdot 1ч) = 7,6 \text{ А} \cdot ч$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							114-22-СПС	Лист
										113
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

ВЕДОМОСТЬ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ

Прибор	№ шлейфа	Количество извещателей						№ помещения	Наименование помещения	Площадь помещения, кв.м	Высота помещения, м	Категория*
		ДИП-34А-04	ИПР 513-3АМ исп.01	С2000-ИПД/1 исп.60	С2000-ИП-03	С2000-ИП-03, БРИЗ исп.03	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лит.А												
КДЗ.3	3.3.1	1	-	-	-	-	-	35	Тамбур	5,0	3,2	-
КДЗ.3	3.3.2	-	1	-	-	-	-	35	Тамбур	-	-	-
КДЗ.3	3.3.3	1	-	-	-	-	-	34	Техническое	6,0	3,5	-
КДЗ.3	3.3.4	1	-	-	-	-	-	33	Кабинет	8,0	3,5	-
КДЗ.3	3.3.5	1	-	-	-	-	-	32	Кабинет	8,0	3,5	-
КДЗ.3	3.3.6	1	-	-	-	-	-	31	Склад	98,0	3,2	B2
КДЗ.3	3.3.7	1	-	-	-	-	-	31	Склад	-	3,2	B2
КДЗ.3	3.3.8	1	-	-	-	-	-	30	Склад	61,0	3,7	B2
КДЗ.3	3.3.9	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	3,7	B2
КДЗ.3	3.3.10	1	-	-	-	-	-	23	Коридор	16,0	3,8	-
КДЗ.3	3.3.11	1	-	-	-	-	-	23	Коридор	-	3,8	-
КДЗ.3	3.3.12	1	-	-	-	-	-	22	Коридор	37,9	3,8	-
КДЗ.3	3.3.13	1	-	-	-	-	-	22	Коридор	37,9	3,8	-
КДЗ.3	3.3.14	1	-	-	-	-	-	21	Тамбур	17,1	4,8	-
КДЗ.3	3.3.15	-	1	-	-	-	-	21	Тамбур	-	-	-
КДЗ.3	3.3.16	1	-	-	-	-	-	24	Трансформаторная	6,0	3,8	-
КДЗ.3	3.3.17	-	1	-	-	-	-	24	Трансформаторная	-	-	-
КДЗ.3	3.3.18	1	-	-	-	-	-	25	Трансформаторная	6,0	3,8	-
КДЗ.3	3.3.19	-	1	-	-	-	-	25	Трансформаторная	-	-	-
КДЗ.3	3.3.20	1	-	-	-	-	-	26	Трансформаторная	6,0	3,8	-
КДЗ.3	3.3.21	-	1	-	-	-	-	26	Трансформаторная	-	-	-
КДЗ.3	3.3.22	1	-	-	-	-	-	27	Трансформаторная	6,0	3,8	-
КДЗ.3	3.3.23	-	1	-	-	-	-	27	Трансформаторная	-	-	-
КДЗ.3	3.3.24	-	1	-	-	-	-	28	Электрощитовая	-	-	-
КДЗ.3	3.3.25	1	-	-	-	-	-	28	Электрощитовая	50,5	3,8	-
КДЗ.3	3.3.26	1	-	-	-	-	-	28	Электрощитовая	-	3,8	-
КДЗ.3	3.3.27	1	-	-	-	-	-	23	Коридор	-	3,8	-
КДЗ.3	3.3.28	1	-	-	-	-	-	23	Коридор	-	3,8	-
КДЗ.3	3.3.29	1	-	-	-	-	-	40	Склад	375,0	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.30	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.31	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.32	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.33	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.34	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.35	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.36	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.37	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.38	1	-	-	-	-	-	40	Склад	-	4,0	B2
КДЗ.3	3.3.39	-	1	-	-	-	-	40	Склад	-	-	B2
КДЗ.3	3.3.40	1	-	-	-	-	-	39	Подсобное	3,5	4,0	-

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

114

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КДЗ.3	3.3.41	1	-	-	-	-	-	38	Подсобное	12,0	4,0	-
КДЗ.3	3.3.42	-	1	-	-	-	-	38	Подсобное	-	-	-
КДЗ.3	3.3.43	-	1	-	-	-	-	36	ЛК	-	-	-
КДЗ.3	3.3.44	1	-	-	-	-	-	37	Подсобное	2,0	2,2	-
КДЗ.3	3.3.45	1	-	-	-	-	-	102	Подсобное	5,5	3,2	-
КДЗ.3	3.3.46	1	-	-	-	-	-	101	Коридор	25,0	3,2	-
КДЗ.3	3.3.47	-	1	-	-	-	-	101	Коридор	-	-	-
КДЗ.3	3.3.48	-	1	-	-	-	-	94	Коридор	-	-	-
КДЗ.3	3.3.49	1	-	-	-	-	-	97	Подсобное	5,0	3,6	-
КДЗ.3	3.3.50	1	-	-	-	-	-	94	Коридор	23,5	3,6	-
КДЗ.3	3.3.51	1	-	-	-	-	-	96	Подсобное	6,3	2,3	-
КДЗ.3	3.3.52	1	-	-	-	-	-	95	Подсобное	8,1	2,3	-
КДЗ.3	3.3.53	1	-	-	-	-	-	92	Кабинет	18,0	2,3	-
КДЗ.3	3.3.54	1	-	-	-	-	-	94	Коридор	-	3,6	-
КДЗ.3	3.3.55	1	-	-	-	-	-	93	Коридор	3,5	2,3	-
КДЗ.3	3.3.56	1	-	-	-	-	-	91	Подсобное	9,0	2,3	-
КДЗ.3	3.3.57	1	-	-	-	-	-	90	Кабинет	20,8	2,3	-
КДЗ.3	3.3.58	1	-	-	-	-	-	100	Кабинет	15,5	3,6	-
КДЗ.3	3.3.59	1	-	-	-	-	-	99а	Кабинет	12,2	3,6	-
КДЗ.3	3.3.60	1	-	-	-	-	-	99	Кабинет	26,6	3,6	-
КДЗ.3	3.3.61	1	-	-	-	-	-	98	Подсобное	1,5	3,6	-
КДЗ.3	3.3.62	1	-	-	-	-	-	103	Кабинет	25,0	3,2	-
КДЗ.3	3.3.63	1	-	-	-	-	-	104	Кабинет	30,0	3,2	-
КДЗ.3	3.3.64	1	-	-	-	-	-	105	Кабинет	68,0	3,2	-
КДЗ.3	3.3.65	1	-	-	-	-	-	105	Кабинет	-	3,2	-
КДЗ.3	3.3.66	1	-	-	-	-	-	107	Подсобное	7,0	3,2	-
КДЗ.3	3.3.67	1	-	-	-	-	-	106	Коридор	9,0	3,2	-
КДЗ.3	3.3.68	1	-	-	-	-	-	101	Коридор	-	3,2	-
КДЗ.4	3.4.1	1	-	-	-	-	-	42	Бытовое	6,5	3,0	-
КДЗ.4	3.4.2	1	-	-	-	-	-	44	Подсобное	18,0	3,7	-
КДЗ.4	3.4.3	-	1	-	-	-	-	45	ЛК	-	-	-
КДЗ.4	3.4.4	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	3,0	2,5	-
КДЗ.4	3.4.5	1	-	-	-	-	-	118	Подсобное	7,5	2,5	-
КДЗ.4	3.4.6	-	1	-	-	-	-	116	Склад	-	-	-
КДЗ.4	3.4.7	1	-	-	-	-	-	116	Склад	104,5	3,8	В2
КДЗ.4	3.4.8	1	-	-	-	-	-	116	Склад	-	3,8	В2
КДЗ.4	3.4.9	1	-	-	-	-	-	117	Подсобное	3,3	2,9	-
КДЗ.4	3.4.10	1	-	-	-	-	-	116а	Склад	42,3	3,8	В2
КДЗ.4	3.4.11	1	-	-	-	-	-	116а	Склад	-	3,8	-
КДЗ.4	3.4.12	-	1	-	-	-	-	115	Кабинет	25,0	3,2	-
КДЗ.4	3.4.13	1	-	-	-	-	-	115	Кабинет	-	3,2	-
КДЗ.4	3.4.14	1	-	-	-	-	-	114	Кабинет	20,0	3,2	-
КДЗ.4	3.4.15	1	-	-	-	-	-	111	Бытовое	9,0	3,2	-
КДЗ.4	3.4.16	1	-	-	-	-	-	112	Холл	18,0	3,2	-
КДЗ.4	3.4.17	1	-	-	-	-	-	113	Кабинет	10,0	3,2	-
КДЗ.4	3.4.18	1	-	-	-	-	-	110	Склад	122,0	3,2	В2
КДЗ.4	3.4.19	1	-	-	-	-	-	110	Склад	-	3,2	В2
КДЗ.4	3.4.20	1	-	-	-	-	-	110	Склад	-	3,2	В2
КДЗ.4	3.4.21	1	-	-	-	-	-	110	Склад	-	3,2	В2
КДЗ.4	3.4.22	1	-	-	-	-	-	116	Склад	-	3,8	В2
КДЗ.4	3.4.23	1	-	-	-	-	-	116	Склад	-	3,8	В2
КДЗ.4	3.4.24	1	-	-	-	-	-	119	Подсобное	18,0	2,5	-
КДЗ.4	3.4.25	1	-	-	-	-	-	41	Производство	102,0	3,0	В2
КДЗ.4	3.4.26	1	-	-	-	-	-	41	Производство	-	3,0	В2
КДЗ.4	3.4.27	1	-	-	-	-	-	43	Склад	46,0	3,0	В2

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

115

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КДЗ.4	3.4.28	1	-	-	-	-	-	47	Склад	245,0	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.29	1	-	-	-	-	-	48	Бытовое	4,5	2,2	-
КДЗ.4	3.4.30	1	-	-	-	-	-	49	Бытовое	4,0	2,2	-
КДЗ.4	3.4.31	1	-	-	-	-	-	47	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.32	-	1	-	-	-	-	47	Склад	-	-	-
КДЗ.4	3.4.33	1	-	-	-	-	-	47	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.34	1	-	-	-	-	-	47	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.35	1	-	-	-	-	-	47	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.36	1	-	-	-	-	-	47	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.37	1	-	-	-	-	-	47	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.38	1	-	-	-	-	-	47	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.39	1	-	-	-	-	-	53	Склад	57,0	4,7	B2
КДЗ.4	3.4.40	1	-	-	-	-	-	53	Склад	-	4,7	B2
КДЗ.4	3.4.41	-	1	-	-	-	-	53	Склад	-	-	-
КДЗ.4	3.4.42	-	1	-	-	-	-	50	Склад	-	-	-
КДЗ.4	3.4.43	-	1	-	-	-	-	54	Склад	-	-	-
КДЗ.4	3.4.44	1	-	-	-	-	-	54	Склад	27,0	4,7	B2
КДЗ.4	3.4.45	1	-	-	-	-	-	55	Бытовое	11,0	2,3	-
КДЗ.4	3.4.46	-	1	-	-	-	-	55	Бытовое	-	-	-
КДЗ.4	3.4.47	-	1	-	-	-	-	56	Автосервис	-	-	-
КДЗ.4	3.4.48	1	-	-	-	-	-	57	Кабинет	7,0	2,3	-
КДЗ.4	3.4.49	1	-	-	-	-	-	56	Автосервис	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.50	1	-	-	-	-	-	56	Автосервис	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.51	1	-	-	-	-	-	56	Автосервис	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.52	1	-	-	-	-	-	56	Автосервис	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.53	1	-	-	-	-	-	51	Бытовое	9,5	2,2	-
КДЗ.4	3.4.54	1	-	-	-	-	-	52	Бытовое	2,5	2,2	-
КДЗ.4	3.4.55	1	-	-	-	-	-	50	Склад	152,0	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.56	1	-	-	-	-	-	50	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.57	1	-	-	-	-	-	50	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.58	1	-	-	-	-	-	50	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.59	1	-	-	-	-	-	50	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.60	1	-	-	-	-	-	50	Склад	-	5,6	B2
КДЗ.4	3.4.61	1	-	-	-	-	-	63	Склад	98,0	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.62	1	-	-	-	-	-	63	Склад	-	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.63	-	1	-	-	-	-	63	Склад	-	-	-
КДЗ.4	3.4.64	1	-	-	-	-	-	63	Склад	-	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.65	1	-	-	-	-	-	63	Склад	-	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.66	1	-	-	-	-	-	62	Склад	83,0	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.67	1	-	-	-	-	-	62	Склад	-	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.68	-	1	-	-	-	-	62	Склад	-	-	-
КДЗ.4	3.4.69	1	-	-	-	-	-	62	Склад	-	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.70	1	-	-	-	-	-	62	Склад	-	4,8	B2
КДЗ.4	3.4.71	-	1	-	-	-	-	61	Кабинет	-	-	-
КДЗ.4	3.4.72	1	-	-	-	-	-	61	Кабинет	17,0	2,8	-
КДЗ.4	3.4.73	1	-	-	-	-	-	60	Кабинет	21,1	2,8	-
КДЗ.5	3.5.1	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	8,0	2,3	-
КДЗ.5	3.5.2	-	1	-	-	-	-	7	Подсобное	-	-	-
КДЗ.5	3.5.3	1	-	-	-	-	-	7	Подсобное	27,4	2,3	-
КДЗ.5	3.5.4	1	-	-	-	-	-	5	Раздевалка	9,3	2,3	-
КДЗ.5	3.5.5	1	-	-	-	-	-	4	Раздевалка	12,0	2,3	-
КДЗ.5	3.5.6	1	-	-	-	-	-	3	Кабинет	34,4	2,3	-
КДЗ.5	3.5.7	-	1	-	-	-	-	2	ЛК	-	-	-
КДЗ.5	3.5.8	1	-	-	-	-	-	1	Подсобное	15,7	2,4	-
КДЗ.5	3.5.9	1	-	-	-	-	-	1	Подсобное	-	2,4	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

116

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КДЗ.5	3.5.10	1	-	-	-	-	-	79а	Коридор	9,1	3,7	-
КДЗ.5	3.5.11	1	-	-	-	-	-	79а	Коридор	-	3,7	-
КДЗ.5	3.5.12	1	-	-	-	-	-	81	Склад	67,0	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.13	1	-	-	-	-	-	81	Склад	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.14	1	-	-	-	-	-	82	Склад	28,3	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.15	1	-	-	-	-	-	83	Кабинет	30,6	3,7	-
КДЗ.5	3.5.16	1	-	-	-	-	-	79	Производство	195,7	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.17	1	-	-	-	-	-	79	Производство	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.18	1	-	-	-	-	-	80	Коридор	14,9	3,7	-
КДЗ.5	3.5.19	1	-	-	-	-	-	79	Производство	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.20	1	-	-	-	-	-	79	Производство	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.21	1	-	-	-	-	-	79	Производство	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.22	1	-	-	-	-	-	79	Производство	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.23	-	1	-	-	-	-	79	Производство	-	-	-
КДЗ.5	3.5.24	1	-	-	-	-	-	76	Склад	130,0	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.25	1	-	-	-	-	-	76	Склад	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.26	1	-	-	-	-	-	76	Склад	-	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.27	1	-	-	-	-	-	78	Подсобное	4,0	3,7	-
КДЗ.5	3.5.28	1	-	-	-	-	-	77	Кабинет	20,0	3,4	-
КДЗ.5	3.5.29	1	-	-	-	-	-	77	Кабинет	-	3,4	-
КДЗ.5	3.5.30	1	-	-	-	-	-	71	Коридор	35,0	3,7	-
КДЗ.5	3.5.31	1	-	-	-	-	-	75	Кабинет	22,3	3,0	-
КДЗ.5	3.5.32	1	-	-	-	-	-	74	Кабинет	14,5	3,0	-
КДЗ.5	3.5.33	1	-	-	-	-	-	71	Коридор	-	3,7	-
КДЗ.5	3.5.34	1	-	-	-	-	-	73	Производство	28,0	3,7	В2
КДЗ.5	3.5.35	1	-	-	-	-	-	72	Кабинет	10,0	3,7	-
КДЗ.5	3.5.36	1	-	-	-	-	-	70	Подсобное	14,4	2,1	-
КДЗ.5	3.5.37	-	1	-	-	-	-	71	Коридор	-	-	-
КДЗ.5	3.5.38	1	-	-	-	-	-	71	Коридор	-	3,7	-
КДЗ.5	3.5.39	1	-	-	-	-	-	14	Подсобное	9,0	2,3	-
КДЗ.5	3.5.40	1	-	-	-	-	-	15	Подсобное	7,0	2,3	-
КДЗ.5	3.5.41	-	1	-	-	-	-	16	Коридор	6,0	2,3	-
КДЗ.5	3.5.42	1	-	-	-	-	-	16	Коридор	-	2,3	-
КДЗ.5	3.5.43	1	-	-	-	-	-	13	Подсобное	76,0	2,3	-
КДЗ.5	3.5.44	1	-	-	-	-	-	13	Подсобное	-	2,3	-
КДЗ.5	3.5.45	1	-	-	-	-	-	12	Подсобное	13,0	2,5	-
КДЗ.5	3.5.46	-	1	-	-	-	-	13	Подсобное	-	-	-
КДЗ.5	3.5.47	-	1	-	-	-	-	17	Склад	30,8	4,8	В2
КДЗ.5	3.5.48	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	4,8	В2
КДЗ.5	3.5.49	1	-	-	-	-	-	18	Склад	30,3	4,8	В2
КДЗ.5	3.5.50	-	1	-	-	-	-	19	Электроцитовая	-	-	-
КДЗ.5	3.5.51	1	-	-	-	-	-	19	Электроцитовая	29,5	4,8	В2
КДЗ.5	3.5.52	1	-	-	-	-	-	20	Электроцитовая	9,5	4,8	В2
КДЗ.5	3.5.53	1	-	-	-	-	-	8	Кабинет	10,6	2,8	-
КДЗ.5	3.5.54	1	-	-	-	-	-	9	Кабинет	9,8	2,8	-
КДЗ.5	3.5.55	1	-	-	-	-	-	10	Ремонтная зона	430,0	4,9	В2
КДЗ.5	3.5.56	1	-	-	-	-	-	10	Ремонтная зона	-	4,9	В2
КДЗ.5	3.5.57	1	-	-	-	-	-	10	Ремонтная зона	-	4,9	В2
КДЗ.5	3.5.58	1	-	-	-	-	-	10	Ремонтная зона	-	4,9	В2
КДЗ.5	3.5.59	1	-	-	-	-	-	10	Ремонтная зона	-	4,9	В2
КДЗ.5	3.5.60	-	1	-	-	-	-	10	Ремонтная зона	-	-	-
КДЗ.5	3.5.61	1	-	-	-	-	-	10	Ремонтная зона	-	4,9	В2
		169	33	-	-	-	-	-	-	3767,2	-	-
Лит.Б												
КД4.3	4.3.1	1	-	-	-	-	-	9	Торговый зал	12,9	3,2	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

117

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.3	4.3.2	-	1	-	-	-	-	9	Торговый зал	-	-	-
КД4.3	4.3.3	1	-	-	-	-	-	8	Кабинет	14,4	3,2	-
КД4.3	4.3.4	1	-	-	-	-	-	12	Подсобное	8,8	2,0	-
КД4.3	4.3.5	1	-	-	-	-	-	13	Коридор	6,1	2,0	-
КД4.3	4.3.6	1	-	-	-	-	-	15	Коридор	10,8	2,0	-
КД4.3	4.3.7	1	-	-	-	-	-	16	Подсобное	6,4	2,0	-
КД4.3	4.3.8	1	-	-	-	-	-	14	Подсобное	9,1	2,0	-
КД4.3	4.3.9	-	1	-	-	-	-	12	Подсобное	-	-	-
КД4.3	4.3.10	-	1	-	-	-	-	6	ЛК	-	-	-
КД4.3	4.3.11	1	-	-	-	-	-	7	Коридор	11,0	3,2	-
КД4.3	4.3.12	1	-	-	-	-	-	5	Кабинет	15,0	3,2	-
КД4.3	4.3.13	1	-	-	-	-	-	4	Кабинет	19,0	3,2	-
КД4.3	4.3.14	1	-	-	-	-	-	2	Тамбур	75,0	4,2	В3
КД4.3	4.3.15	1	-	-	-	-	-	1	Охрана	10,0	2,3	-
КД4.3	4.3.16	-	1	-	-	-	-	1	Охрана	-	-	-
КД4.3	4.3.17	1	-	-	-	-	-	2	Тамбур	-	4,2	В3
КД4.3	4.3.18	-	1	-	-	-	-	2	Тамбур	-	-	-
КД4.3	4.3.19	1	-	-	-	-	-	3	Склад	135,0	4,2	В3
КД4.3	4.3.20	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	4,2	В3
КД4.3	4.3.21	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	4,2	В3
КД4.3	4.3.22	1	-	-	-	-	-	20.1	Тамбур	28,3	4,2	-
КД4.3	4.3.23	-	1	-	-	-	-	20.1	Тамбур	-	-	-
КД4.3	4.3.24	-	1	-	-	-	-	20	Бокс обслуж. погрузчика	-	-	-
КД4.3	4.3.25	-	1	-	-	-	-	21	Склад	-	-	-
КД4.3	4.3.26	-	1	-	-	-	-	22.1	Склад	-	-	-
КД4.3	4.3.27	1	-	-	-	-	-	22.1	Склад	88,0	3,0	В3
КД4.3	4.3.28	1	-	-	-	-	-	22.1	Склад	-	3,0	В3
КД4.3	4.3.29	1	-	-	-	-	-	22	Склад	18,0	3,0	В3
КД4.3	4.3.30	1	-	-	-	-	-	21	Склад	82,0	3,0	В3
КД4.3	4.3.31	1	-	-	-	-	-	21	Склад	-	3,0	В3
КД4.3	4.3.32	1	-	-	-	-	-	20	Бокс обслуж. погрузчика	34,0	4,4	В3
КД4.3	4.3.33	1	-	-	-	-	-	23	Тамбур	34,4	5,0	-
КД4.3	4.3.34	1	-	-	-	-	-	24	Подсобное	5,1	5,0	-
КД4.3	4.3.35	1	-	-	-	-	-	26	Склад	98,0	5,4	В3
КД4.3	4.3.36	1	-	-	-	-	-	26	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.37	1	-	-	-	-	-	27	Бытовое	9,0	3,1	-
КД4.3	4.3.38	-	1	-	-	-	-	26	Склад	-	-	-
КД4.3	4.3.39	1	-	-	-	-	-	17	Склад	420,0	5,4	В3
КД4.3	4.3.40	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.41	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.42	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.43	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.44	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.45	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.46	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.47	1	-	-	-	-	-	17	Склад	-	5,4	В3
КД4.3	4.3.48	1	-	-	-	-	-	11	Подсобное	5,0	3,2	-
КД4.3	4.3.49	1	-	-	-	-	-	10	Котельная	5,0	3,2	Г
КД4.4	4.4.1	1	-	-	-	-	-	30	Кабинет	25,0	3,1	-
КД4.4	4.4.2	1	-	-	-	-	-	31	Кабинет	9,0	3,1	-
КД4.4	4.4.3	1	-	-	-	-	-	32	Холл	123,0	3,3	-
КД4.4	4.4.4	1	-	-	-	-	-	32	Холл	-	3,3	-
КД4.4	4.4.5	1	-	-	-	-	-	32	Холл	-	3,3	-
КД4.4	4.4.6	1	-	-	-	-	-	35	Склад	127,0	3,4	В2
КД4.4	4.4.7	1	-	-	-	-	-	35	Склад	-	3,4	В2

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

118

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.4	4.4.8	1	-	-	-	-	-	35	Склад	-	3,4	В2
КД4.4	4.4.9	1	-	-	-	-	-	40	Склад	28,0	3,4	В2
КД4.4	4.4.10	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	9,0	2,0	-
КД4.4	4.4.11	1	-	-	-	-	-	45	Коридор	5,0	2,7	-
КД4.4	4.4.12	-	1	-	-	-	-	45	Коридор	-	-	-
КД4.4	4.4.13	1	-	-	-	-	-	51	Бытовое	9,0	2,7	-
КД4.4	4.4.14	1	-	-	-	-	-	48	Коридор	7,0	2,7	-
КД4.4	4.4.15	1	-	-	-	-	-	52	Кабинет	16,0	2,7	-
КД4.4	4.4.16	1	-	-	-	-	-	50	Кабинет	39,0	2,7	-
КД4.4	4.4.17	1	-	-	-	-	-	49	Кабинет	15,0	2,7	-
КД4.4	4.4.18	1	-	-	-	-	-	47	Коридор	1,5	2,7	-
КД4.4	4.4.19	1	-	-	-	-	-	44	Подсобное	2,2	3,0	-
КД4.4	4.4.20	1	-	-	-	-	-	43	Подсобное	9,0	3,0	-
КД4.4	4.4.21	-	-	1	-	-	-	25	Склад	419,0	5,4	В3
КД4.4	4.4.22	-	-	1	-	-	-	25	Склад	-	5,4	В3
КД4.4	4.4.23	-	1	-	-	-	-	25	Склад	-	-	-
КД4.4	4.4.24	-	1	-	-	-	-	42	ЛК	-	-	-
КД4.4	4.4.25	1	-	-	-	-	-	55	Склад	28,0	5,0	В2
КД4.4	4.4.26	1	-	-	-	-	-	56	Бытовое	8,0	2,3	-
КД4.4	4.4.27	1	-	-	-	-	-	60	Склад	96,0	5,5	В2
КД4.4	4.4.28	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	5,5	В2
КД4.4	4.4.29	1	-	-	-	-	-	59	Склад	6,0	2,3	В2
КД4.4	4.4.30	1	-	-	-	-	-	58	Бытовое	13,0	2,3	-
КД4.4	4.4.31	1	-	-	-	-	-	57	Мастерская	54,0	5,5	В2
КД4.4	4.4.32	1	-	-	-	-	-	57	Мастерская	-	5,5	В2
КД4.4	4.4.33	1	-	-	-	-	-	66	Коридор	8,0	4,5	-
КД4.4	4.4.34	1	-	-	-	-	-	67	Мастерская	3,0	4,5	В2
КД4.4	4.4.35	1	-	-	-	-	-	68	Мастерская	2,5	4,5	В2
КД4.4	4.4.36	1	-	-	-	-	-	65	Рем.зона	142,0	5,5	В2
КД4.4	4.4.37	1	-	-	-	-	-	65	Рем.зона	-	5,5	В2
КД4.4	4.4.38	1	-	-	-	-	-	65	Рем.зона	-	5,5	В2
КД4.4	4.4.39	-	1	-	-	-	-	65	Рем.зона	-	-	-
КД4.4	4.4.40	-	1	-	-	-	-	64	Холл	-	-	-
КД4.4	4.4.41	1	-	-	-	-	-	64	Холл	38,0	2,8	-
КД4.4	4.4.42	1	-	-	-	-	-	63	Кабинет	13,0	2,8	-
КД4.4	4.4.43	1	-	-	-	-	-	62	Кабинет	17,0	2,8	-
КД4.4	4.4.44	1	-	-	-	-	-	61	Кабинет	17,0	2,8	-
КД4.4	4.4.45	1	-	-	-	-	-	39	Склад	14,0	3,4	В2
КД4.4	4.4.46	1	-	-	-	-	-	38	Склад	12,0	3,4	В2
КД4.4	4.4.47	1	-	-	-	-	-	37	Склад	12,0	3,4	В2
КД4.4	4.4.48	1	-	-	-	-	-	36	Коридор	11,0	3,4	-
КД4.4	4.4.49	-	1	-	-	-	-	35	Склад	-	-	-
КД4.4	4.4.50	1	-	-	-	-	-	34	Гридерная	12,0	3,3	-
КД4.4	4.4.51	1	-	-	-	-	-	33	Тамбур	22,0	3,1	-
КД4.4	4.4.52	-	1	-	-	-	-	33	Тамбур	-	-	-
КД4.4	4.4.53	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	55,0	3,1	-
КД4.4	4.4.54	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	-	3,1	-
КД4.4	4.4.55	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	-	3,1	-
КД4.4	4.4.56	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	-	3,1	-
КД4.4	4.4.57	1	-	-	-	-	-	28	Кабинет	22,0	3,1	-
		87	17	2	-	-	-	-	-	2610	-	-
Лит.В												
КД4.5	4.5.1	-	1	-	-	-	-	1	Производство	-	-	-
КД4.5	4.5.2	1	-	-	-	-	-	8	Производство	192,0	4,6	В3
КД4.5	4.5.3	1	-	-	-	-	-	8	Производство	-	4,6	В3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

119

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.5	4.5.4	1	-	-	-	-	-	8	Производство	-	4,6	ВЗ
КД4.5	4.5.5	1	-	-	-	-	-	9	Бытовое	9,1	2,3	-
КД4.5	4.5.6	1	-	-	-	-	-	10	Бытовое	26,5	2,3	-
КД4.5	4.5.7	1	-	-	-	-	-	8	Производство	-	4,6	ВЗ
КД4.5	4.5.8	1	-	-	-	-	-	8	Производство	-	4,6	ВЗ
КД4.5	4.5.9	1	-	-	-	-	-	8	Производство	-	4,6	ВЗ
КД4.5	4.5.10	-	1	-	-	-	-	8	Производство	-	-	-
КД4.5	4.5.11	1	-	-	-	-	-	40	Производство	142,0	5,6	ВЗ
КД4.5	4.5.12	1	-	-	-	-	-	40	Производство	-	5,6	ВЗ
КД4.5	4.5.13	1	-	-	-	-	-	40	Производство	-	5,6	ВЗ
КД4.5	4.5.14	-	1	-	-	-	-	40	Производство	-	-	-
КД4.5	4.5.15	1	-	-	-	-	-	41	Производство	108,0	4,0	ВЗ
КД4.5	4.5.16	1	-	-	-	-	-	41	Производство	-	4,0	ВЗ
КД4.5	4.5.17	1	-	-	-	-	-	41	Производство	-	4,0	ВЗ
КД4.5	4.5.18	1	-	-	-	-	-	42	Бытовое	3,9	2,3	-
КД4.5	4.5.19	-	1	-	-	-	-	41	Производство	-	-	-
КД4.5	4.5.20	-	1	-	-	-	-	46	Производство	-	-	-
КД4.5	4.5.21	1	-	-	-	-	-	46	Производство	77,2	4,0	ВЗ
КД4.5	4.5.22	1	-	-	-	-	-	47	Бытовое	34,8	2,8	-
КД4.5	4.5.23	1	-	-	-	-	-	46	Производство	-	4,0	ВЗ
КД4.5	4.5.24	1	-	-	-	-	-	46а	Производство	332,0	5,4	ВЗ
КД4.5	4.5.25	1	-	-	-	-	-	46а	Производство	-	5,4	ВЗ
КД4.5	4.5.26	1	-	-	-	-	-	46а	Производство	-	5,4	ВЗ
КД4.5	4.5.27	1	-	-	-	-	-	49	Подсобное	13,4	2,6	-
КД4.5	4.5.28	1	-	-	-	-	-	46а	Производство	-	5,4	ВЗ
КД4.5	4.5.29	1	-	-	-	-	-	48	Подсобное	8,1	2,6	-
КД4.5	4.5.30	1	-	-	-	-	-	46а	Производство	-	5,4	ВЗ
КД4.5	4.5.31	1	-	-	-	-	-	46а	Производство	-	5,4	ВЗ
КД4.5	4.5.32	1	-	-	-	-	-	46а	Производство	-	5,4	ВЗ
КД4.5	4.5.33	1	-	-	-	-	-	53	Мастерская	63,0	3,9	ВЗ
КД4.5	4.5.34	1	-	-	-	-	-	53	Мастерская	-	3,9	ВЗ
КД4.5	4.5.35	-	1	-	-	-	-	53	Мастерская	-	-	-
КД4.5	4.5.36	-	1	-	-	-	-	53	Мастерская	-	-	-
КД4.5	4.5.37	1	-	-	-	-	-	53	Мастерская	-	3,9	ВЗ
КД4.5	4.5.38	1	-	-	-	-	-	53	Мастерская	-	3,9	ВЗ
КД4.5	4.5.39	1	-	-	-	-	-	54	Мастерская	43,0	3,0	ВЗ
КД4.5	4.5.40	1	-	-	-	-	-	57	Производство	134,0	4,5	ВЗ
КД4.5	4.5.41	1	-	-	-	-	-	57	Производство	-	4,5	ВЗ
КД4.5	4.5.42	1	-	-	-	-	-	57	Производство	-	4,5	ВЗ
КД4.5	4.5.43	-	1	-	-	-	-	57	Производство	-	-	-
КД4.5	4.5.44	1	-	-	-	-	-	57	Производство	-	4,5	ВЗ
КД4.5	4.5.45	1	-	-	-	-	-	56	Коридор	4,0	2,2	-
КД4.5	4.5.46	-	1	-	-	-	-	56	Коридор	-	-	-
КД4.5	4.5.47	1	-	-	-	-	-	58	Подсобное	17,6	2,3	-
КД4.5	4.5.48	1	-	-	-	-	-	55	Кабинет	17,4	2,2	-
КД4.5	4.5.49	1	-	-	-	-	-	44	Кабинет	9,7	2,8	-
КД4.5	4.5.50	1	-	-	-	-	-	45	Подсобное	1,5	2,8	-
КД4.5	4.5.51	-	1	-	-	-	-	43	Кабинет	-	-	-
КД4.5	4.5.52	1	-	-	-	-	-	43	Кабинет	18,8	2,8	-
КД4.5	4.5.53	1	-	-	-	-	-	7	Кабинет	50,7	2,6	-
КД4.5	4.5.54	1	-	-	-	-	-	7	Кабинет	50,7	2,6	-
КД4.5	4.5.55	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	12,1	2,6	-
КД4.5	4.5.56	-	1	-	-	-	-	6	Коридор	-	-	-
КД4.5	4.5.57	1	-	-	-	-	-	5	Бытовое	15,7	2,6	-
КД4.5	4.5.58	1	-	-	-	-	-	4	Кабинет	26,7	2,6	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

120

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.5	4.5.59	1	-	-	-	-	-	3	Коридор	5,1	2,6	-
КД4.5	4.5.60	-	1	-	-	-	-	3	Коридор	-	-	-
КД4.5	4.5.61	-	1	-	-	-	-	11	Коридор	-	-	-
КД4.5	4.5.62	1	-	-	-	-	-	11	Коридор	15,6	3,0	-
КД4.5	4.5.63	1	-	-	-	-	-	11	Коридор	-	3,0	-
КД4.5	4.5.64	1	-	-	-	-	-	17	Кабинет	7,4	3,0	-
КД4.5	4.5.65	1	-	-	-	-	-	16	Кабинет	8,9	3,0	-
КД4.5	4.5.66	1	-	-	-	-	-	15	Кабинет	11,7	3,0	-
КД4.5	4.5.67	1	-	-	-	-	-	14	Кабинет	8,8	3,0	-
КД4.5	4.5.68	1	-	-	-	-	-	13	Кабинет	13,0	3,0	-
КД4.5	4.5.69	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	24,8	3,0	-
КД4.5	4.5.70	-	1	-	-	-	-	20	Коридор	-	-	-
КД4.5	4.5.71	1	-	-	-	-	-	21	Кабинет	9,7	3,1	-
КД4.5	4.5.72	1	-	-	-	-	-	22	Кабинет	8,8	3,1	-
КД4.5	4.5.73	1	-	-	-	-	-	23	Кабинет	10,7	3,1	-
КД4.5	4.5.74	1	-	-	-	-	-	24	Кабинет	9,9	3,1	-
КД4.5	4.5.75	1	-	-	-	-	-	25	Кабинет	15,2	3,1	-
КД4.5	4.5.76	-	1	-	-	-	-	26	Кабинет	-	-	-
КД4.5	4.5.77	1	-	-	-	-	-	26	Кабинет	8,9	3,1	-
КД4.5	4.5.78	1	-	-	-	-	-	20	Коридор	15,5	2,6	-
КД4.5	4.5.79	1	-	-	-	-	-	20	Коридор	-	2,6	-
КД4.5	4.5.80	1	-	-	-	-	-	27	Коридор	47,0	2,9	-
КД4.5	4.5.81	1	-	-	-	-	-	27	Коридор	47,0	2,9	-
КД4.5	4.5.82	1	-	-	-	-	-	33	Кабинет	10,9	4,0	-
КД4.5	4.5.83	1	-	-	-	-	-	36	Кабинет	37,7	2,8	-
КД4.5	4.5.84	1	-	-	-	-	-	34	Кабинет	10,5	2,8	-
КД4.5	4.5.85	1	-	-	-	-	-	35	Кабинет	11,4	2,8	-
КД4.5	4.5.86	1	-	-	-	-	-	32	Кабинет	6,0	3,8	-
КД4.5	4.5.87	1	-	-	-	-	-	31	Кабинет	24,3	3,8	-
КД4.5	4.5.88	1	-	-	-	-	-	30	Кабинет	9,5	3,8	-
КД4.5	4.5.89	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	10,8	3,8	-
КД4.5	4.5.90	1	-	-	-	-	-	28	Кабинет	33,9	3,8	-
КД4.5	4.5.91	-	1	-	-	-	-	27	Коридор	-	-	-
КД4.5	4.5.92	1	-	-	-	-	-	2	Бытовое	6,0	2,3	-
КД4.5	4.5.93	1	-	-	-	-	-	1	Производство	87,0	5,6	ВЗ
КД4.5	4.5.94	1	-	-	-	-	-	1	Производство	-	5,6	ВЗ
КД4.6	4.6.1	-	1	-	-	-	-	91	Мастерская	-	-	-
КД4.6	4.6.2	1	-	-	-	-	-	91	Мастерская	73,0	7,3	ВЗ
КД4.6	4.6.3	1	-	-	-	-	-	91	Мастерская	-	7,3	ВЗ
КД4.6	4.6.4	1	-	-	-	-	-	85	Мастерская	69,0	3,0	ВЗ
КД4.6	4.6.5	1	-	-	-	-	-	86	Мастерская	23,0	3,0	ВЗ
КД4.6	4.6.6	1	-	-	-	-	-	92	Подсобное	3,8	3,0	-
КД4.6	4.6.7	1	-	-	-	-	-	87	Мастерская	24,0	3,0	ВЗ
КД4.6	4.6.8	1	-	-	-	-	-	89	Бытовое	14,0	2,5	-
КД4.6	4.6.9	1	-	-	-	-	-	90	Бытовое	14,0	2,5	-
КД4.6	4.6.10	1	-	-	-	-	-	85а	Мастерская	78,0	4,3	ВЗ
КД4.6	4.6.11	1	-	-	-	-	-	88	Бытовое	13,0	2,5	-
КД4.6	4.6.12	1	-	-	-	-	-	85а	Мастерская	-	4,3	ВЗ
КД4.6	4.6.13	1	-	-	-	-	-	85а	Мастерская	-	4,3	ВЗ
КД4.6	4.6.14	1	-	-	-	-	-	85	Мастерская	-	3,0	ВЗ
КД4.6	4.6.15	-	1	-	-	-	-	84	Мастерская	-	-	-
КД4.6	4.6.16	1	-	-	-	-	-	84	Мастерская	211,0	9,5	ВЗ
КД4.6	4.6.17	1	-	-	-	-	-	84	Мастерская	-	9,5	ВЗ
КД4.6	4.6.18	1	-	-	-	-	-	84	Мастерская	-	9,5	ВЗ
КД4.6	4.6.19	1	-	-	-	-	-	84	Мастерская	-	9,5	ВЗ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

121

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.6	4.6.20	1	-	-	-	-	-	84	Мастерская	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.21	1	-	-	-	-	-	84	Мастерская	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.22	1	-	-	-	-	-	83	Бытовое	5,0	2,3	-
КД4.6	4.6.23	1	-	-	-	-	-	81	Склад	217,0	9,5	В3
КД4.6	4.6.24	1	-	-	-	-	-	81	Склад	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.25	1	-	-	-	-	-	81	Склад	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.26	1	-	-	-	-	-	82	Подсобное	13,0	2,3	-
КД4.6	4.6.27	-	1	-	-	-	-	81	Склад	-	-	-
КД4.6	4.6.28	1	-	-	-	-	-	81	Склад	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.29	1	-	-	-	-	-	81	Склад	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.30	1	-	-	-	-	-	81	Склад	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.31	-	1	-	-	-	-	80	Мастерская	-	-	-
КД4.6	4.6.32	1	-	-	-	-	-	70	Производство	18,0	2,1	В3
КД4.6	4.6.33	1	-	-	-	-	-	69	Производство	31,0	4,3	В3
КД4.6	4.6.34	-	1	-	-	-	-	69	Производство	-	-	-
КД4.6	4.6.35	1	-	-	-	-	-	80а	Мастерская	104,0	5,7	В3
КД4.6	4.6.36	1	-	-	-	-	-	80а	Мастерская	-	5,7	В3
КД4.6	4.6.37	1	-	-	-	-	-	80а	Мастерская	-	5,7	В3
КД4.6	4.6.38	1	-	-	-	-	-	80	Мастерская	104,3	3,7	В3
КД4.6	4.6.39	1	-	-	-	-	-	80	Мастерская	-	3,7	В3
КД4.6	4.6.40	1	-	-	-	-	-	80	Мастерская	-	3,7	В3
КД4.6	4.6.41	-	1	-	-	-	-	67	Производство	-	-	-
КД4.6	4.6.42	1	-	-	-	-	-	67	Производство	177,4	9,5	В3
КД4.6	4.6.43	1	-	-	-	-	-	67	Производство	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.44	1	-	-	-	-	-	67	Производство	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.45	1	-	-	-	-	-	67	Производство	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.46	1	-	-	-	-	-	67	Производство	-	9,5	В3
КД4.6	4.6.47	1	-	-	-	-	-	68	Бытовое	8,0	2,3	-
КД4.6	4.6.48	1	-	-	-	-	-	66	Раздевалка	4,0	2,4	-
КД4.6	4.6.49	1	-	-	-	-	-	65	Электрощитовая	1,5	2,4	-
КД4.6	4.6.50	1	-	-	-	-	-	64	Раздевалка	6,3	2,4	-
КД4.6	4.6.51	1	-	-	-	-	-	63	Производство	20,5	2,4	В3
КД4.6	4.6.52	1	-	-	-	-	-	74	Кабинет	35,6	2,6	-
КД4.6	4.6.53	1	-	-	-	-	-	74	Кабинет	35,6	2,6	-
КД4.6	4.6.54	1	-	-	-	-	-	74	Кабинет	35,6	2,6	-
КД4.6	4.6.55	1	-	-	-	-	-	75	Кабинет	38,0	2,8	-
КД4.6	4.6.56	-	1	-	-	-	-	62	ЛК	-	-	-
КД4.6	4.6.57	1	-	-	-	-	-	60	Склад	425,0	9,5	В2
КД4.6	4.6.58	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
КД4.6	4.6.59	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
КД4.6	4.6.60	-	1	-	-	-	-	60	Склад	-	-	-
КД4.6	4.6.61	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
КД4.6	4.6.62	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
КД4.6	4.6.63	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
КД4.6	4.6.64	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
КД4.6	4.6.65	1	-	-	-	-	-	61	Подсобное	28,4	2,9	-
КД4.6	4.6.66	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
КД4.6	4.6.67	1	-	-	-	-	-	60	Склад	-	9,5	В2
		137	24	-	-	-	-	-	-	3758,9	-	-
Лит.В1												
КД4.7	4.7.1	-	1	-	-	-	-	1	Производство	-	-	-
КД4.7	4.7.2	1	-	-	-	-	-	1	Производство	41,7	3,80	В3
КД4.7	4.7.3	-	1	-	-	-	-	2	Производство	22,6	3,80	В3
КД4.7	4.7.4	1	-	-	-	-	-	2	Производство			-
КД4.7	4.7.5	1	-	-	-	-	-	3	Производство	17,0	3,80	В3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

122

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.7	4.7.6	1	-	-	-	-	-	4	Склад	4,1	3,80	B2
КД4.7	4.7.7	-	1	-	-	-	-	3	Производство	-	-	-
		4	3	-	-	-	-	-	-	85,4	-	-
Лит.Г												
СЗ	3.1.1	1	-	-	-	-	-	36	Кабинет	22,6	3,4	-
СЗ	3.1.2	1	-	-	-	-	-	33	Склад	21,5	3,4	B2
СЗ	3.1.3	1	-	-	-	-	-	35	Склад	34,6	3,4	B2
СЗ	3.1.4	1	-	-	-	-	-	35	Склад	-	3,4	B2
СЗ	3.1.5	-	-	1	-	-	-	32	Склад	165,0	6,5	B2
СЗ	3.1.6	-	-	1	-	-	-	32	Склад	-	6,5	B2
СЗ	3.1.7	-	1	-	-	-	-	32	Склад	-	-	-
СЗ	3.1.8	1	-	-	-	-	-	32.1	Подсобное	7,5	2,1	-
СЗ	3.1.9	-	-	1	-	-	-	43	Производство	275,0	6,5	B2
СЗ	3.1.10	-	-	1	-	-	-	43	Производство	-	6,5	B2
СЗ	3.1.11	-	-	1	-	-	-	43	Производство	-	6,5	B2
СЗ	3.1.12	-	-	-	-	1	-	49	Производство	72,0	4,1	B2
СЗ	3.1.13	-	-	-	-	1	-	49	Производство	-	4,1	B2
СЗ	3.1.14	-	-	-	-	1	-	49	Производство	-	4,1	B2
СЗ	3.1.15	-	1	-	-	-	-	49	Производство	-	-	-
СЗ	3.1.16	-	-	-	-	1	-	49	Производство	-	4,1	B2
СЗ	3.1.17	1	-	-	-	-	-	49.1	Подсобное	4,0	2,5	-
СЗ	3.1.18	1	-	-	-	-	-	48	Производство	52,0	4,1	B2
СЗ	3.1.19	1	-	-	-	-	-	48	Производство	-	4,1	B2
СЗ	3.1.20	-	1	-	-	-	-	48	Производство	-	-	-
СЗ	3.1.21	1	-	-	-	-	-	47	Офис	34,0	3,6	-
СЗ	3.1.22	-	1	-	-	-	-	47	Офис	-	-	-
СЗ	3.1.23	1	-	-	-	-	-	46	Склад	37,0	4,1	B2
СЗ	3.1.24	-	1	-	-	-	-	46	Склад	-	-	-
СЗ	3.1.25	1	-	-	-	-	-	44	Склад	9,0	2,6	B2
СЗ	3.1.26	1	-	-	-	-	-	45	Склад	7,0	2,6	B2
СЗ	3.1.27	-	1	-	-	-	-	39	Холл	-	-	-
СЗ	3.1.28	1	-	-	-	-	-	39	Холл	11,6	3,4	-
СЗ	3.1.29	1	-	-	-	-	-	40	Подсобное	2,0	2,2	-
СЗ	3.1.30	1	-	-	-	-	-	42	Раздевалка	13,0	3,2	-
СЗ	3.1.31	1	-	-	-	-	-	41	Бытовое	7,4	3,2	-
СЗ	3.1.32	1	-	-	-	-	-	56	Подсобное	9,5	2,1	-
СЗ	3.1.33	1	-	-	-	-	-	57	Холл	36,0	2,1	-
СЗ	3.1.34	1	-	-	-	-	-	59	Кабинет	12,0	2,4	-
СЗ	3.1.35	1	-	-	-	-	-	60	Кабинет	5,5	2,4	-
СЗ	3.1.36	1	-	-	-	-	-	61	Коридор	33,5	2,5	-
СЗ	3.1.37	1	-	-	-	-	-	61	Коридор	-	2,5	-
СЗ	3.1.38	1	-	-	-	-	-	66	Кабинет	27,0	2,5	-
СЗ	3.1.39	1	-	-	-	-	-	65	Кабинет	16,0	2,5	-
СЗ	3.1.40	1	-	-	-	-	-	64	Кабинет	16,5	2,5	-
СЗ	3.1.41	1	-	-	-	-	-	62	Кабинет	35,0	2,5	-
СЗ	3.1.42	1	-	-	-	-	-	58	Коридор	8,5	2,4	-
СЗ	3.1.43	-	1	-	-	-	-	58	Коридор	-	-	-
СЗ	3.1.44	-	1	-	-	-	-	51	Коридор	-	-	-
СЗ	3.1.45	1	-	-	-	-	-	51	Коридор	21,0	2,6	-
СЗ	3.1.46	1	-	-	-	-	-	52	Кабинет	37,0	2,6	-
СЗ	3.1.47	1	-	-	-	-	-	53	Кабинет	47,0	2,6	-
СЗ	3.1.48	1	-	-	-	-	-	54	Кабинет	10,3	2,6	-
СЗ	3.1.49	1	-	-	-	-	-	55	Кабинет	8,7	2,6	-
КДЗ.2	3.2.1	-	1	-	-	-	-	1	Коридор	-	-	-
КДЗ.2	3.2.2	-	1	-	-	-	-	4	Бойлерная	-	-	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

123

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КДЗ.2	3.2.3	1	-	-	-	-	-	4	Бойлерная	5,0	2,9	-
КДЗ.2	3.2.4	1	-	-	-	-	-	3	Бытовое	8,2	2,9	-
КДЗ.2	3.2.5	1	-	-	-	-	-	1	Коридор	5,5	2,9	-
КДЗ.2	3.2.6	1	-	-	-	-	-	5	Кабинет	41,2	2,9	-
КДЗ.2	3.2.7	1	-	-	-	-	-	5	Кабинет	-	2,9	-
КДЗ.2	3.2.8	1	-	-	-	-	-	6	Кабинет	13,5	2,9	-
КДЗ.2	3.2.9	1	-	-	-	-	-	7	Кабинет	13,0	2,9	-
КДЗ.2	3.2.10	1	-	-	-	-	-	11	Кабинет	17,0	2,9	-
КДЗ.2	3.2.11	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	17,0	2,9	-
КДЗ.2	3.2.12	1	-	-	-	-	-	9	Коридор	8,1	2,9	-
КДЗ.2	3.2.13	1	-	-	-	-	-	13	Коридор	7,0	2,9	-
КДЗ.2	3.2.14	-	1	-	-	-	-	13	Коридор	-	-	-
КДЗ.2	3.2.15	1	-	-	-	-	-	8	Коридор	7,8	2,9	-
КДЗ.2	3.2.16	1	-	-	-	-	-	2	Коридор	24,0	2,9	-
КДЗ.2	3.2.17	1	-	-	-	-	-	2	Коридор	-	2,9	-
КДЗ.2	3.2.18	-	-	1	-	-	-	30	Склад	420,0	6,5	B2
КДЗ.2	3.2.19	-	-	1	-	-	-	30	Склад	-	6,5	B2
КДЗ.2	3.2.20	-	-	1	-	-	-	30	Склад	-	6,5	B2
КДЗ.2	3.2.21	-	-	1	-	-	-	30	Склад	-	6,5	B2
КДЗ.2	3.2.22	1	-	-	-	-	-	10.3	Склад	42,4	2,8	-
КДЗ.2	3.2.23	1	-	-	-	-	-	10.1	Склад	60,8	2,8	-
КДЗ.2	3.2.24	1	-	-	-	-	-	10.1	Склад	-	2,8	-
КДЗ.2	3.2.25	1	-	-	-	-	-	10.2	Бытовое	17,1	2,8	-
КДЗ.2	3.2.26	-	1	-	-	-	-	30	Склад	-	-	-
КДЗ.2	3.2.27	1	-	-	-	-	-	10	Плоттерная	17,6	2,8	-
КДЗ.2	3.2.28	-	1	-	-	-	-	21	Коридор	-	-	-
КДЗ.2	3.2.29	1	-	-	-	-	-	22	Кабинет	16,0	2,7	-
КДЗ.2	3.2.30	1	-	-	-	-	-	23	Кабинет	18,0	2,7	-
КДЗ.2	3.2.31	1	-	-	-	-	-	24	Кабинет	21,0	2,7	-
КДЗ.2	3.2.32	1	-	-	-	-	-	26	Кабинет	24,0	2,7	-
КДЗ.2	3.2.33	1	-	-	-	-	-	27	Кабинет	24,0	2,7	-
КДЗ.2	3.2.34	1	-	-	-	-	-	28	Кабинет	25,0	2,7	-
КДЗ.2	3.2.35	1	-	-	-	-	-	29	Коридор	1,5	2,7	-
КДЗ.2	3.2.36	-	1	-	-	-	-	21	Коридор	-	-	-
КДЗ.2	3.2.37	1	-	-	-	-	-	21	Коридор	38,0	2,7	-
КДЗ.2	3.2.38	1	-	-	-	-	-	21	Коридор	-	2,7	-
КДЗ.2	3.2.39	1	-	-	-	-	-	25	Коридор	1,5	2,7	-
КДЗ.2	3.2.40	1	-	-	-	-	-	21	Коридор	38,0	2,7	-
		62	14	9	-	4	-	-	-	2030,9	-	-
Лит.Д												
КД1.8	1.8.1	1	-	-	-	-	-	33	Склад	33,3	3,5	B2
КД1.8	1.8.2	1	-	-	-	-	-	34	Котельная	4,0	3,5	Г
КД1.8	1.8.3	1	-	-	-	-	-	7.1	Склад	83,8	4,5	B2
КД1.8	1.8.4	1	-	-	-	-	-	7.1	Склад	-	4,5	B2
КД1.8	1.8.5	1	-	-	-	-	-	7	Производство	237,2	4,5	B2
КД1.8	1.8.6	1	-	-	-	-	-	7	Производство	-	4,5	B2
КД1.8	1.8.7	1	-	-	-	-	-	7	Производство	-	4,5	B2
КД1.8	1.8.8	1	-	-	-	-	-	5	Склад	8,5	2,3	B2
КД1.8	1.8.9	1	-	-	-	-	-	6	Склад	14,0	2,3	B2
КД1.8	1.8.10	1	-	-	-	-	-	4	Раздевалка	7,0	2,3	-
КД1.8	1.8.11	1	-	-	-	-	-	1	Коридор	35,8	2,3	-
КД1.8	1.8.12	1	-	-	-	-	-	1	Коридор	35,8	2,3	-
КД1.8	1.8.13	-	1	-	-	-	-	1.1	ЛК	-	-	-
КД1.8	1.8.14	-	1	-	-	-	-	2.1	Коридор	-	-	-
КД1.8	1.8.15	-	1	-	-	-	-	2	Склад	-	-	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	114-22-СПС						Лист
												124

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД1.8	1.816	1	-	-	-	-	-	2	Склад	76,1	4,8	В2
КД1.8	1.817	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	4,8	В2
КД1.8	1.818	1	-	-	-	-	-	2.1	Коридор	33,1	4,8	-
КД1.8	1.819	-	1	-	-	-	-	14	Коридор	-	-	-
КД1.8	1.820	1	-	-	-	-	-	14	Коридор	8,0	2,5	-
КД1.8	1.821	1	-	-	-	-	-	15	Кабинет	24,0	2,5	-
КД1.8	1.822	1	-	-	-	-	-	13	Кабинет	12,0	2,5	-
КД1.8	1.823	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	12,0	2,5	-
КД1.8	1.824	1	-	-	-	-	-	11	Кабинет	24,0	2,5	-
КД1.8	1.825	1	-	-	-	-	-	7	Производство	-	4,5	В2
КД1.8	1.826	-	1	-	-	-	-	7	Производство	-	-	-
КД1.8	1.827	1	-	-	-	-	-	16	Котельная	4,0	3,0	-
КД1.8	1.828	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	540,0	5,0	В2
КД1.8	1.829	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.830	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.831	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.832	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.833	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.834	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.835	1	-	-	-	-	-	9	Подсобное	21,0	3,0	-
КД1.8	1.836	1	-	-	-	-	-	10	Подсобное	19,0	3,0	-
КД1.8	1.837	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.838	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.839	1	-	-	-	-	-	8	Подсобное	13,0	2,2	-
КД1.8	1.840	1	-	-	-	-	-	7.2	Производство	-	5,0	В2
КД1.8	1.841	1	-	-	-	-	-	31	Склад	78,0	3,5	В2
КД1.8	1.842	1	-	-	-	-	-	31	Склад	-	3,5	В2
КД1.8	1.843	-	1	-	-	-	-	31	Склад	-	-	-
КД1.8	1.844	-	1	-	-	-	-	35	Коридор	-	-	-
КД1.8	1.845	1	-	-	-	-	-	36	Кабинет	10,0	2,8	-
КД1.8	1.846	1	-	-	-	-	-	37	Кабинет	13,0	5,1	-
КД1.8	1.847	1	-	-	-	-	-	35	Коридор	36,7	3,5	-
КД1.8	1.848	1	-	-	-	-	-	39	Холл	15,0	2,9	-
КД1.8	1.849	1	-	-	-	-	-	38	Бытовое	11,0	2,9	-
КД1.8	1.850	1	-	-	-	-	-	40	Производство	30,0	2,9	В2
КД1.8	1.851	1	-	-	-	-	-	40	Производство	-	2,9	В2
КД1.8	1.852	1	-	-	-	-	-	42	Холл	13,0	2,9	-
КД1.8	1.853	1	-	-	-	-	-	41	Кабинет	32,0	2,9	-
КД1.8	1.854	1	-	-	-	-	-	43	Кабинет	14,0	2,9	-
КД1.8	1.855	1	-	-	-	-	-	45	Кабинет	12,0	2,9	-
КД1.8	1.856	1	-	-	-	-	-	44	Кабинет	10,0	2,9	-
КД1.8	1.857	1	-	-	-	-	-	35	Коридор	-	3,5	-
КД1.8	1.858	1	-	-	-	-	-	32.1	Коридор	8,3	3,5	-
КД1.8	1.859	1	-	-	-	-	-	32	Кабинет	4,8	3,5	-
КД1.9	1.91	1	-	-	-	-	-	28	Офис	72,0	3,0	-
КД1.9	1.92	1	-	-	-	-	-	28	Офис	-	3,0	-
КД1.9	1.93	-	1	-	-	-	-	28	Офис	-	-	-
КД1.9	1.94	1	-	-	-	-	-	29	Магазин	58,0	3,0	-
КД1.9	1.95	-	1	-	-	-	-	29	Магазин	-	-	-
КД1.9	1.96	1	-	-	-	-	-	27	Кабинет	7,5	3,0	-
КД1.9	1.97	1	-	-	-	-	-	25	Парикмахерская	23,0	3,0	-
КД1.9	1.98	-	1	-	-	-	-	25	Парикмахерская	-	-	-
КД1.9	1.99	1	-	-	-	-	-	23	Кабинет	11,0	3,0	-
КД1.9	1.910	1	-	-	-	-	-	22	Кабинет	29,0	3,0	-
КД1.9	1.911	-	1	-	-	-	-	63	Торговый зал	-	-	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

125

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД1.6	1.616	-	1	-	-	-	-	14	Коридор	-	-	-
КД1.6	1.617	1	-	-	-	-	-	14	Коридор	7,7	2,5	-
КД1.6	1.618	1	-	-	-	-	-	15	Кабинет	18,1	2,5	-
КД1.6	1.619	1	-	-	-	-	-	1	Рем.зона	240,0	7,2	B2
КД1.6	1.620	1	-	-	-	-	-	1	Рем.зона	-	7,2	B2
КД1.6	1.621	1	-	-	-	-	-	1	Рем.зона	-	7,2	B2
КД1.6	1.622	1	-	-	-	-	-	1	Рем.зона	-	7,2	B2
КД1.6	1.623	1	-	-	-	-	-	1	Рем.зона	-	7,2	B2
КД1.6	1.624	1	-	-	-	-	-	1	Рем.зона	-	7,2	B2
КД1.6	1.625	-	1	-	-	-	-	1	Рем.зона	-	-	-
КД1.6	1.626	1	-	-	-	-	-	2	Бытовое	8,0	4,0	-
КД1.6	1.627	1	-	-	-	-	-	3	Рем.зона	165,0	4,0	B2
КД1.6	1.628	1	-	-	-	-	-	3	Рем.зона	-	4,0	B2
КД1.6	1.629	1	-	-	-	-	-	3	Рем.зона	-	4,0	B2
КД1.6	1.630	1	-	-	-	-	-	3	Рем.зона	-	4,0	B2
КД1.6	1.631	1	-	-	-	-	-	4	Подсобное	14,0	4,0	-
КД1.6	1.632	-	-	-	-	1	-	5	Мастерская	46,0	4,0	B2
КД1.6	1.633	-	-	-	1	-	-	5	Мастерская	-	4,0	B2
КД1.6	1.634	-	-	-	1	-	-	5	Мастерская	-	4,0	B2
КД1.6	1.635	-	-	-	1	-	-	8	Мастерская	18,6	4,0	B2
КД1.6	1.636	-	-	-	1	-	-	6	Мастерская	10,4	4,0	B2
КД1.6	1.637	-	-	-	-	1	-	7	Мастерская	204,0	5,4	B2
КД1.6	1.638	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.639	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.640	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.641	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.642	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.643	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.644	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.645	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.646	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.647	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.648	-	-	-	1	-	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
КД1.6	1.649	-	-	-	-	1	-	7	Мастерская	-	5,4	B2
		27	4	-	15	3	-	-	-	1171,1	-	-
Лит.Ж												
КД1.4	1.41	-	1	-	-	-	-	38	Склад	-	-	-
КД1.4	1.42	1	-	-	-	-	-	38	Склад	208,0	6,4	B2
КД1.4	1.43	1	-	-	-	-	-	38	Склад	-	6,4	B2
КД1.4	1.44	1	-	-	-	-	-	38	Склад	-	6,4	B2
КД1.4	1.45	1	-	-	-	-	-	38	Склад	-	6,4	B2
КД1.4	1.46	1	-	-	-	-	-	38	Склад	-	6,4	B2
КД1.4	1.47	1	-	-	-	-	-	38	Склад	-	6,4	B2
КД1.4	1.48	1	-	-	-	-	-	38	Склад	-	6,4	B2
КД1.4	1.49	1	-	-	-	-	-	38	Склад	-	6,4	B2
КД1.4	1.410	1	-	-	-	-	-	29	Подсобное	8,0	2,2	-
КД1.4	1.411	1	-	-	-	-	-	26	Производство	407,0	6,4	B3
КД1.4	1.412	1	-	-	-	-	-	26	Производство	-	6,4	B3
КД1.4	1.413	1	-	-	-	-	-	26	Производство	-	6,4	B3
КД1.4	1.414	1	-	-	-	-	-	26	Производство	-	6,4	B3
КД1.4	1.415	1	-	-	-	-	-	28	Подсобное	6,0	6,0	-
КД1.4	1.416	1	-	-	-	-	-	27	Котельная	10,0	2,4	Г
КД1.4	1.417	-	1	-	-	-	-	26	Производство	-	-	-
КД1.4	1.418	1	-	-	-	-	-	26	Производство	-	6,4	B3
КД1.4	1.419	1	-	-	-	-	-	26	Производство	-	6,4	B3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

127

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД1.4	1.4.20	1	-	-	-	-	-	26	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.21	1	-	-	-	-	-	26	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.22	1	-	-	-	-	-	21	Производство	262,0	6,4	В3
КД1.4	1.4.23	1	-	-	-	-	-	21	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.24	1	-	-	-	-	-	21	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.25	1	-	-	-	-	-	21	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.26	-	1	-	-	-	-	21	Производство	-	-	-
КД1.4	1.4.27	1	-	-	-	-	-	20	Подсобное	26,0	2,8	-
КД1.4	1.4.28	1	-	-	-	-	-	21	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.29	1	-	-	-	-	-	21	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.30	1	-	-	-	-	-	21	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.31	1	-	-	-	-	-	21	Производство	-	6,4	В3
КД1.4	1.4.32	1	-	-	-	-	-	30	Склад	315,0	6,4	В2
КД1.4	1.4.33	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	6,4	В2
КД1.4	1.4.34	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	6,4	В2
КД1.4	1.4.35	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	6,4	В2
КД1.4	1.4.36	1	-	-	-	-	-	31	Подсобное	16,0	2,3	-
КД1.4	1.4.37	1	-	-	-	-	-	32	Тамбур	33,0	3,1	-
КД1.4	1.4.38	-	1	-	-	-	-	32	Тамбур	-	-	-
КД1.4	1.4.39	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	6,4	В2
КД1.4	1.4.40	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	6,4	В2
КД1.4	1.4.41	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	6,4	В2
КД1.4	1.4.42	1	-	-	-	-	-	30	Склад	-	6,4	В2
КД1.4	1.4.43	1	-	-	-	-	-	33	Кабинет	18,0	2,3	-
КД1.4	1.4.44	-	1	-	-	-	-	33	Кабинет	-	-	-
КД1.4	1.4.45	-	1	-	-	-	-	34	Кабинет	-	-	-
КД1.4	1.4.46	1	-	-	-	-	-	34	Кабинет	14,0	2,3	-
КД1.4	1.4.47	1	-	-	-	-	-	35	Кабинет	19,0	2,4	-
КД1.4	1.4.48	1	-	-	-	-	-	36	Кабинет	14,0	2,4	-
КД1.4	1.4.49	1	-	-	-	-	-	37	Бытовое	22,0	2,4	-
КД1.4	1.4.50	1	-	-	-	-	-	37	Бытовое	-	2,4	-
КД1.5	1.5.1	-	1	-	-	-	-	12	Коридор	-	-	-
КД1.5	1.5.2	1	-	-	-	-	-	50	Коридор	3,0	2,8	-
КД1.5	1.5.3	1	-	-	-	-	-	52	Тамбур	4,0	2,8	-
КД1.5	1.5.4	-	1	-	-	-	-	52	Тамбур	-	-	-
КД1.5	1.5.5	1	-	-	-	-	-	47	Кабинет	25,0	2,8	-
КД1.5	1.5.6	1	-	-	-	-	-	48	Торговый зал	40,0	2,8	-
КД1.5	1.5.7	1	-	-	-	-	-	49	Бытовое	7,0	2,8	-
КД1.5	1.5.8	1	-	-	-	-	-	51	Кабинет	16,5	2,8	-
КД1.5	1.5.9	1	-	-	-	-	-	10	Подсобное	10,0	2,3	-
КД1.5	1.5.10	1	-	-	-	-	-	9	Подсобное	13,0	2,3	-
КД1.5	1.5.11	1	-	-	-	-	-	8	Подсобное	21,0	2,3	-
КД1.5	1.5.12	1	-	-	-	-	-	7	Коридор	25,0	2,3	-
КД1.5	1.5.13	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	580,0	6,0	-
КД1.5	1.5.14	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.15	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.16	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.17	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.18	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.19	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.20	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.21	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.22	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.23	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-
КД1.5	1.5.24	1	-	-	-	-	-	46	Подсобное	-	6,0	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

128

Взам. инв. №		КД1.5	15.65	1	-	-	-	-	12	Коридор	148,0	6,0	-	
		КД1.5	15.66	1	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-	
		КД1.5	15.67	1	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-	
		КД1.5	15.68	1	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-	
		КД1.5	15.69	1	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-	
				108	11	-	-	-	-	-	-	3043,9	-	-
Подпись и дата		Лит.З												
		КД1.7	1.7.4	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
		КД1.7	1.7.5	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	16,5	2,2	-
		КД1.7	1.7.6	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	-	2,2	-
		КД1.7	1.7.7	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	-	2,2	-
		КД1.7	1.7.8	1	-	-	-	-	-	1	Склад	125,0	5,2	В2
Инв. № подл.		КД1.7	1.7.9	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	5,2	В2
		КД1.7	1.7.10	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	5,2	В2
		КД1.7	1.7.11	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	5,2	В2
114-22-СПС											Лист			
											129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД1.5	1.5.25	1	-	-	-	-	-	7	Коридор	-	2,3	-
КД1.5	1.5.26	1	-	-	-	-	-	11	Коридор	3,0	2,3	-
КД1.5	1.5.27	1	-	-	-	-	-	6.2	Производство	61,6	4,0	B2
КД1.5	1.5.28	1	-	-	-	-	-	6.2	Производство	-	4,0	B2
КД1.5	1.5.29	1	-	-	-	-	-	6.3	Подсобное	10,8	2,5	-
КД1.5	1.5.30	1	-	-	-	-	-	6.1	Тамбур	2,6	2,5	-
КД1.5	1.5.31	1	-	-	-	-	-	6.4	Производство	61,6	4,0	B2
КД1.5	1.5.32	1	-	-	-	-	-	6.4	Производство	-	4,0	B2
КД1.5	1.5.33	1	-	-	-	-	-	6.5	Подсобное	10,8	2,5	-
КД1.5	1.5.34	1	-	-	-	-	-	6.6	Производство	60,3	4,0	B2
КД1.5	1.5.35	1	-	-	-	-	-	6.6	Производство	-	4,0	B2
КД1.5	1.5.36	1	-	-	-	-	-	6.7	Подсобное	10,5	2,5	-
КД1.5	1.5.37	1	-	-	-	-	-	6.8	Производство	70,0	4,0	B2
КД1.5	1.5.38	1	-	-	-	-	-	6.8	Производство	-	4,0	B2
КД1.5	1.5.39	1	-	-	-	-	-	12.1	Подсобное	8,8	2,8	-
КД1.5	1.5.40	1	-	-	-	-	-	12.2	Бытовое	16,4	2,8	-
КД1.5	1.5.41	1	-	-	-	-	-	12.3	Бытовое	16,4	2,5	-
КД1.5	1.5.42	1	-	-	-	-	-	6.9	Производство	255,0	6,0	B2
КД1.5	1.5.43	1	-	-	-	-	-	6.9	Производство	-	6,0	B2
КД1.5	1.5.44	1	-	-	-	-	-	6.9	Производство	-	6,0	B2
КД1.5	1.5.45	1	-	-	-	-	-	6.9	Производство	-	6,0	B2
КД1.5	1.5.46	1	-	-	-	-	-	45	Коридор	7,0	2,4	-
КД1.5	1.5.47	1	-	-	-	-	-	42	Кабинет	46,0	2,4	-
КД1.5	1.5.48	1	-	-	-	-	-	41	Кабинет	22,0	2,4	-
КД1.5	1.5.49	1	-	-	-	-	-	43	Кабинет	11,5	2,4	-
КД1.5	1.5.50	1	-	-	-	-	-	44	Кабинет	6,0	2,4	-
КД1.5	1.5.51	1	-	-	-	-	-	5	Коридор	3,5	2,4	-
КД1.5	1.5.52	1	-	-	-	-	-	3	Кабинет	28,0	2,4	-
КД1.5	1.5.53	1	-	-	-	-	-	2.2	Кабинет	8,3	2,4	-
КД1.5	1.5.54	1	-	-	-	-	-	1.2	Кабинет	11,0	2,4	-
КД1.5	1.5.55	1	-	-	-	-	-	1.1	Коридор	20,7	2,4	-
КД1.5	1.5.56	-	1	-	-	-	-	1.1	Коридор	-	-	-
КД1.5	1.5.57	1	-	-	-	-	-	2.1	Кабинет	8,0	2,4	-
КД1.5	1.5.58	1	-	-	-	-	-	3.1	Кабинет	5,1	2,4	-
КД1.5	1.5.59	1	-	-	-	-	-	4	Подсобное	8,5	2,4	-
КД1.5	1.5.60	-	1	-	-	-	-	4	Подсобное	-	-	-
КД1.5	1.5.61	-	1	-	-	-	-	6.9	Производство	-	-	-
КД1.5	1.5.62	1	-	-	-	-	-	6.9	Производство	-	6,0	B2
КД1.5	1.5.63	1	-	-	-	-	-	6.9	Производство	-	6,0	B2
КД1.5	1.5.64	1	-	-	-	-	-	6.9	Производство	-	6,0	B2
КД1.5	1.5.65	1	-	-	-	-	-	12	Коридор	148,0	6,0	-
КД1.5	1.5.66	1	-	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-
КД1.5	1.5.67	1	-	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-
КД1.5	1.5.68	1	-	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-
КД1.5	1.5.69	1	-	-	-	-	-	12	Коридор	-	6,0	-
		108	11	-	-	-	-	-	-	3043,9	-	-
Лит.З												
КД1.7	1.7.4	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
КД1.7	1.7.5	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	16,5	2,2	-
КД1.7	1.7.6	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	-	2,2	-
КД1.7	1.7.7	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	-	2,2	-
КД1.7	1.7.8	1	-	-	-	-	-	1	Склад	125,0	5,2	B2
КД1.7	1.7.9	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	5,2	B2
КД1.7	1.7.10	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	5,2	B2
КД1.7	1.7.11	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	5,2	B2

114-22-СПС

Лист

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД1.7	1.7.12	1	-	-	-	-	-	3	Склад	143,0	5,2	B2
КД1.7	1.7.13	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	5,2	B2
КД1.7	1.7.14	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	5,2	B2
КД1.7	1.7.15	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	5,2	B2
КД1.7	1.7.16	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	5,2	B2
КД1.7	1.7.17	-	1	-	-	-	-	3	Склад	-	-	-
КД1.7	1.7.18	1	-	-	-	-	-	4	Бытовое	14,5	2,3	-
КД1.7	1.7.19	-	1	-	-	-	-	5	Производство	-	-	-
КД1.7	1.7.20	1	-	-	-	-	-	5	Производство	145,0	5,0	B2
КД1.7	1.7.21	1	-	-	-	-	-	5	Производство	-	5,0	B2
КД1.7	1.7.22	1	-	-	-	-	-	5	Производство	-	5,0	B2
КД1.7	1.7.23	1	-	-	-	-	-	5	Производство	-	5,0	B2
		17	3	-	-	-	-	-	-	444,0	-	-
Лит.З1												-
КД1.7	1.7.1	1	-	-	-	-	-	1	Склад	28,5	3,2	B2
КД1.7	1.7.2	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	3,2	B2
КД1.7	1.7.3	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	28,5	-	-
Лит.И												
КД1.3	1.3.1	-	1	-	-	-	-	1	Торговый зал	-	-	-
КД1.3	1.3.2	1	-	-	-	-	-	1	Торговый зал	63,5	3,1	-
КД1.3	1.3.3	1	-	-	-	-	-	1	Торговый зал	-	3,1	-
КД1.3	1.3.4	-	1	-	-	-	-	1	Торговый зал	-	-	-
КД1.3	1.3.5	1	-	-	-	-	-	1	Торговый зал	-	3,1	-
КД1.3	1.3.6	1	-	-	-	-	-	2	Склад	8,7	3,1	B2
КД1.3	1.3.7	1	-	-	-	-	-	3	Подсобное	6,7	3,1	-
КД1.3	1.3.8	-	1	-	-	-	-	4	Коридор	-	-	-
КД1.3	1.3.9	1	-	-	-	-	-	4	Коридор	2,5	3,1	-
КД1.3	1.3.10	1	-	-	-	-	-	5	Коридор	7,3	3,1	-
КД1.3	1.3.11	1	-	-	-	-	-	7	Склад	19,4	3,7	B2
КД1.3	1.3.12	1	-	-	-	-	-	8	Кабинет	10,7	3,7	-
КД1.3	1.3.13	1	-	-	-	-	-	9	Кабинет	7,2	3,7	-
КД1.3	1.3.14	1	-	-	-	-	-	10	Склад	8,0	3,7	B2
КД1.3	1.3.15	1	-	-	-	-	-	11	Склад	33,5	3,7	B2
КД1.3	1.3.16	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	11,5	3,7	-
КД1.3	1.3.17	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	-	3,7	-
		14	3	-	-	-	-	-	-	179,0	-	-
Лит.И1												
КД1.2	1.2.1	-	1	-	-	-	-	1	Производство	-	-	-
КД1.2	1.2.2	1	-	-	-	-	-	4	Подсобное	12,3	2,5	-
КД1.2	1.2.3	1	-	-	-	-	-	4	Подсобное	-	2,5	-
КД1.2	1.2.4	1	-	-	-	-	-	5	Коридор	3,0	2,5	-
КД1.2	1.2.5	1	-	-	-	-	-	3	Подсобное	9,3	2,5	-
КД1.2	1.2.6	-	-	1	-	-	-	1	Производство	630,0	7,0	B2
КД1.2	1.2.7	-	-	1	-	-	-	1	Производство	-	7,0	B2
КД1.2	1.2.8	-	-	1	-	-	-	1	Производство	-	7,0	B2
КД1.2	1.2.9	-	-	1	-	-	-	2	Производство	270,0	5,5	B2
КД1.2	1.2.10	-	1	-	-	-	-	2	Производство	-	-	-
		4	2	3	-	-	-	-	-	924,6	-	-
Лит.Ш												
С1	1.1.1	1	-	-	-	-	-	3	Коридор	3,6	2,4	-
С1	1.1.2	-	1	-	-	-	-	3	Коридор	-	-	-
С1	1.1.3	1	-	-	-	-	-	4	Кабинет	11,1	2,4	-
С1	1.1.4	-	1	-	-	-	-	6	Коридор	-	-	-
С1	1.1.5	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	2,7	2,4	-

114-22-СПС

Лист

130

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С1	1.1.6	1	-	-	-	-	-	7	Кабинет	7,4	2,4	-
С1	1.1.7	1	-	-	-	-	-	8	Кабинет	15,4	2,4	-
С1	1.1.8	1	-	-	-	-	-	10	Кабинет	7,8	2,4	-
С1	1.1.9	1	-	-	-	-	-	11	Коридор	4,5	2,4	-
С1	1.1.10	1	-	-	-	-	-	9	Коридор	15,3	2,4	-
С1	1.1.11	1	-	-	-	-	-	9	Коридор	-	2,4	-
С1	1.1.12	-	1	-	-	-	-	9	Коридор	-	-	-
С1	1.1.13	1	-	-	-	-	-	5	Коридор	11,4	2,4	-
С1	1.1.14	-	1	-	-	-	-	5	Коридор	-	-	-
С1	1.1.15	1	-	-	-	-	-	2	Подсобное	2,6	2,4	-
С1	1.1.16	-	1	-	-	-	-	1	Помещение охраны	-	-	-
С1	1.1.17	1	-	-	-	-	-	1	Помещение охраны	4,4	2,4	-
		12	5	-	-	-	-	-	-	86,2	-	-
Лит.У												
КДЛ.10	1.10.1	1	-	-	-	-	-	1	Мастерская	22,9	2,6	В2
КДЛ.10	1.10.2	1	-	-	-	-	-	2	Мастерская	28,1	2,6	В2
КДЛ.10	1.10.3	1	-	-	-	-	-	5	Плоттерная	18	2,6	-
КДЛ.10	1.10.4	1	-	-	-	-	-	6	Офис	51,4	2,6	-
КДЛ.10	1.10.5	-	1	-	-	-	-	6	Офис	-	-	-
КДЛ.10	1.10.6	1	-	-	-	-	-	6	Офис	-	2,6	-
КДЛ.10	1.10.7	1	-	-	-	-	-	4	Кабинет	9,3	2,6	-
КДЛ.10	1.10.8	1	-	-	-	-	-	3	Кабинет	6,2	2,6	-
		7	1	-	-	-	-	-	-	135,9	-	-
Лит.С												
С2	2.1.1	-	1	-	-	-	-	9	ЛК	-	-	-
С2	2.1.2	1	-	-	-	-	-	7	Коридор	7,1	2,9	-
С2	2.1.3	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	20,7	2,9	-
С2	2.1.4	-	1	-	-	-	-	1	Подсобное	-	-	-
С2	2.1.5	1	-	-	-	-	-	1	Подсобное	12,4	3,0	-
С2	2.1.6	1	-	-	-	-	-	4	Кабинет	22,7	2,9	-
С2	2.1.7	1	-	-	-	-	-	3	Кабинет	14,2	2,9	-
С2	2.1.8	1	-	-	-	-	-	5	Кабинет	17,0	2,9	-
С2	2.1.9	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	7,0	2,9	-
С2	2.1.10	1	-	-	-	-	-	8	Подсобное	9,4	3,0	-
С2	2.1.11	-	1	-	-	-	-	8	Подсобное	-	-	-
С2	2.1.12	1	-	-	-	-	-	10	Подсобное	2,0	2,0	-
С2	2.1.13	1	-	-	-	-	-	12	Коридор	6,6	2,9	-
С2	2.1.14	1	-	-	-	-	-	11	Кабинет	20,5	2,9	-
С2	2.1.15	1	-	-	-	-	-	14	Кабинет	14,6	2,9	-
С2	2.1.16	1	-	-	-	-	-	16	Кабинет	6,3	2,9	-
С2	2.1.17	1	-	-	-	-	-	17	Кабинет	13,2	2,9	-
С2	2.1.18	1	-	-	-	-	-	18	Кабинет	6,8	2,9	-
С2	2.1.19	1	-	-	-	-	-	15	Коридор	12,8	2,9	-
С2	2.1.20	-	1	-	-	-	-	15	Коридор	-	-	-
С2	2.1.21	1	-	-	-	-	-	13	Кабинет	9,8	2,9	-
С2	2.1.22	1	-	-	-	-	-	24	Коридор	20,9	2,9	-
С2	2.1.23	1	-	-	-	-	-	25	Кабинет	8,1	2,9	-
С2	2.1.24	1	-	-	-	-	-	26	Кабинет	8,1	2,9	-
С2	2.1.25	1	-	-	-	-	-	21	Кабинет	11,7	2,9	-
С2	2.1.26	1	-	-	-	-	-	22	Кабинет	11,7	2,9	-
С2	2.1.27	1	-	-	-	-	-	23	Кабинет	7,8	2,9	-
С2	2.1.28	-	1	-	-	-	-	24	Коридор	-	-	-
С2	2.1.29	-	1	-	-	-	-	31	Коридор	-	-	-
С2	2.1.30	1	-	-	-	-	-	27	Кабинет	21,8	2,9	-
С2	2.1.31	1	-	-	-	-	-	28	Кабинет	19,7	2,9	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

131

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С2	2.1.32	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	24,3	2,9	-
С2	2.1.33	1	-	-	-	-	-	30	Кабинет	25,2	2,9	-
С2	2.1.34	1	-	-	-	-	-	31	Коридор	12,5	2,9	-
С2	2.1.35	1	-	-	-	-	-	43	Кабинет	21,0	2,3	-
С2	2.1.36	1	-	-	-	-	-	42	Кабинет	4,5	2,3	-
С2	2.1.37	1	-	-	-	-	-	41	Кабинет	15,0	2,3	-
С2	2.1.38	1	-	-	-	-	-	44	Холл	18,0	2,3	-
С2	2.1.39	1	-	-	-	-	-	45	Бытовое	9,9	2,3	-
С2	2.1.40	1	-	-	-	-	-	46	Коридор	7,0	2,3	-
С2	2.1.41	-	1	-	-	-	-	46	Коридор	-	-	-
С2	2.1.42	-	1	-	-	-	-	47	Коридор	-	-	-
С2	2.1.43	1	-	-	-	-	-	48	Бытовое	11,1	2,3	-
С2	2.1.44	1	-	-	-	-	-	49	Кабинет	30,0	2,3	-
С2	2.1.45	1	-	-	-	-	-	50	Кабинет	14,0	2,3	-
С2	2.1.46	1	-	-	-	-	-	51	Кабинет	9,0	2,3	-
С2	2.1.47	1	-	-	-	-	-	52	Кабинет	9,0	2,3	-
С2	2.1.48	1	-	-	-	-	-	53	Холл	26,0	2,3	-
С2	2.1.49	1	-	-	-	-	-	47	Коридор	5,5	2,3	-
		41	8	-	-	-	-	-	-	554,9	-	-
Лит. Т												
КД2.3	2.3.1	1	-	-	-	-	-	3	Подсобное	22,8	2,1	-
КД2.3	2.3.2	1	-	-	-	-	-	3	Подсобное	-	2,1	-
КД2.3	2.3.3	1	-	-	-	-	-	9	Склад	13,0	3,2	В2
КД2.3	2.3.4	1	-	-	-	-	-	6.1	Коридор	3,6	3,2	-
КД2.3	2.3.5	1	-	-	-	-	-	8	Подсобное	4,1	3,2	-
КД2.3	2.3.6	1	-	-	-	-	-	7	Кабинет	13,6	3,2	-
КД2.3	2.3.7	1	-	-	-	-	-	6	Холл	26,3	3,2	-
КД2.3	2.3.8	-	1	-	-	-	-	6	Холл	-	-	-
КД2.3	2.3.9	-	1	-	-	-	-	5	Склад	-	-	-
КД2.3	2.3.10	1	-	-	-	-	-	5	Склад	35,0	3,0	В2
КД2.3	2.3.11	1	-	-	-	-	-	4	Торговый зал	42,0	3,0	-
КД2.3	2.3.12	1	-	-	-	-	-	4	Торговый зал	-	3,0	-
КД2.3	2.3.13	1	-	-	-	-	-	4	Торговый зал	-	3,0	-
КД2.3	2.3.14	-	1	-	-	-	-	1	Бойлерная	-	-	-
КД2.3	2.3.15	1	-	-	-	-	-	1	Бойлерная	3,9	3,0	-
КД2.3	2.3.16	-	1	-	-	-	-	2	ЛК	-	-	-
КД2.3	2.3.17	1	-	-	-	-	-	13	Коридор	33,8	3,0	-
КД2.3	2.3.18	1	-	-	-	-	-	25	Кабинет	19,4	3,0	-
КД2.3	2.3.19	1	-	-	-	-	-	23	Кабинет	9,5	3,0	-
КД2.3	2.3.20	1	-	-	-	-	-	24	Бытовое	3,0	3,0	-
КД2.3	2.3.21	1	-	-	-	-	-	22	Кабинет	12,3	3,0	-
КД2.3	2.3.22	1	-	-	-	-	-	21	Кабинет	14,9	3,0	-
КД2.3	2.3.23	1	-	-	-	-	-	19	Кабинет	19,8	3,0	-
КД2.3	2.3.24	1	-	-	-	-	-	20	Коридор	3,2	3,0	-
КД2.3	2.3.25	1	-	-	-	-	-	16	Бытовое	5,9	3,0	-
КД2.3	2.3.26	1	-	-	-	-	-	15	Бытовое	2,5	3,0	-
КД2.3	2.3.27	1	-	-	-	-	-	11	Подсобное	3,8	3,0	-
КД2.3	2.3.28	1	-	-	-	-	-	14	Коридор	3,9	3,0	-
КД2.3	2.3.29	1	-	-	-	-	-	17	Кабинет	10,4	3,0	-
КД2.3	2.3.30	1	-	-	-	-	-	13	Коридор	-	3,0	-
КД2.3	2.3.31	1	-	-	-	-	-	18	Кабинет	6,5	3,0	-
КД2.3	2.3.32	1	-	-	-	-	-	13	Коридор	-	3,0	-
КД2.3	2.3.33	-	1	-	-	-	-	13	Коридор	-	-	-
КД2.3	2.3.34	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	29,0	3,0	-
КД2.3	2.3.35	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	-	3,0	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД2.3	2.3.36	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	-	3,0	-
КД2.3	2.3.37	1	-	-	-	-	-	31	Бытовое	6,0	3,0	-
КД2.3	2.3.38	1	-	-	-	-	-	32	Бытовое	13,4	3,0	-
КД2.3	2.3.39	1	-	-	-	-	-	36	Холл	34,1	3,0	-
КД2.3	2.3.40	1	-	-	-	-	-	36	Холл	-	3,0	-
КД2.3	2.3.41	1	-	-	-	-	-	41	Кабинет	21,1	3,0	-
КД2.3	2.3.42	1	-	-	-	-	-	40	Кабинет	26,1	3,0	-
КД2.3	2.3.43	1	-	-	-	-	-	39	Кабинет	9,3	3,0	-
КД2.3	2.3.44	1	-	-	-	-	-	38	Кабинет	21,1	3,0	-
КД2.3	2.3.45	1	-	-	-	-	-	35	Бытовое	11,8	3,0	-
КД2.3	2.3.46	1	-	-	-	-	-	33	Коридор	4,7	3,0	-
КД2.3	2.3.47	1	-	-	-	-	-	37	Архив	10,5	3,0	-
КД2.3	2.3.48	1	-	-	-	-	-	34	Коридор	2,8	3,0	-
КД2.3	2.3.49	-	1	-	-	-	-	34	Коридор	-	-	-
КД2.3	2.3.50	1	-	-	-	-	-	42	Электрощитовая	1,2	3,0	-
		44	6	-	-	-	-	-	-	504,3	-	-
Лит.Ю												
КД2.4	2.4.1	1	-	-	-	-	-	15	Электрощитовая	1,6	2,5	-
КД2.4	2.4.2	1	-	-	-	-	-	3	Коридор	29,8	2,5	-
КД2.4	2.4.3	1	-	-	-	-	-	7	Подсобное	2,4	2,5	-
КД2.4	2.4.4	1	-	-	-	-	-	8	Магазин	20,0	2,5	-
КД2.4	2.4.5	1	-	-	-	-	-	3	Коридор	-	2,5	-
КД2.4	2.4.6	1	-	-	-	-	-	4	Зал кафе	43,0	2,5	-
КД2.4	2.4.7	1	-	-	-	-	-	4	Зал кафе	-	2,5	-
КД2.4	2.4.8	1	-	-	-	-	-	8	Магазин	-	2,5	-
КД2.4	2.4.9	1	-	-	-	-	-	3	Коридор	-	2,5	-
КД2.4	2.4.10	1	-	-	-	-	-	6	Подсобное	5,2	2,5	-
КД2.4	2.4.11	-	-	-	-	1	-	5	Кухня	15,0	2,5	-
КД2.4	2.4.12	-	1	-	-	-	-	3	Коридор	-	-	-
КД2.4	2.4.13	-	1	-	-	-	-	13	Торговый зал	-	-	-
КД2.4	2.4.14	1	-	-	-	-	-	13	Торговый зал	50,0	3,0	-
КД2.4	2.4.15	1	-	-	-	-	-	14	Кабинет	4,7	3,0	-
КД2.4	2.4.16	1	-	-	-	-	-	12	Рем.зона	64,3	5,1	В2
КД2.4	2.4.17	-	1	-	-	-	-	12	Рем.зона	-	-	-
КД2.4	2.4.18	1	-	-	-	-	-	12	Рем.зона	-	5,1	В2
КД2.4	2.4.19	-	1	-	-	-	-	11	Рем.зона	-	-	-
КД2.4	2.4.20	1	-	-	-	-	-	11	Рем.зона	24,6	5,0	В2
КД2.4	2.4.21	1	-	-	-	-	-	9	Подсобное	2,7	3,0	-
КД2.4	2.4.22	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
КД2.4	2.4.23	1	-	-	-	-	-	1	Склад	61,0	2,6	-
КД2.4	2.4.24	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	2,6	-
КД2.4	2.4.25	1	-	-	-	-	-	2	Бытовое	21,0	2,5	-
КД2.4	2.4.26	1	-	-	-	-	-	2	Бытовое	-	2,5	-
КД2.4	2.4.27	1	-	-	-	-	-	10	Коридор	2,6	3,0	-
КД2.4	2.4.28	1	-	-	-	-	-	21	Кабинет	12,2	2,5	-
КД2.4	2.4.29	1	-	-	-	-	-	23	Кабинет	7,1	2,5	-
КД2.4	2.4.30	1	-	-	-	-	-	24	Коридор	5,4	2,5	-
КД2.4	2.4.31	1	-	-	-	-	-	25	Подсобное	2,8	2,5	-
КД2.4	2.4.32	1	-	-	-	-	-	26	Подсобное	2,7	2,5	-
КД2.4	2.4.33	1	-	-	-	-	-	30	Кабинет	10,0	2,5	-
КД2.4	2.4.34	1	-	-	-	-	-	31	Кабинет	19,5	2,5	-
КД2.4	2.4.35	1	-	-	-	-	-	32	Кабинет	40,5	2,5	-
КД2.4	2.4.36	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	20,5	2,5	-
КД2.4	2.4.37	1	-	-	-	-	-	28	Коридор	4,6	2,5	-
КД2.4	2.4.38	1	-	-	-	-	-	27	Подсобное	2,6	2,5	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

133

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД2.4	2.4.39	-	1	-	-	-	-	33	ЛК	-	-	-
КД2.4	2.4.40	1	-	-	-	-	-	22	Кабинет	17,4	2,5	-
		33	6	-	-	-	-	-	-	493,2	-	-
Лит.Ю1												
КД2.5	2.5.1	-	1	-	-	-	-	-	Мойка	-	-	-
КД2.5	2.5.2	1	-	-	-	-	-	1	Офис	40,7	2,9	-
КД2.5	2.5.3	-	1	-	-	-	-	-	Мойка	-	-	-
КД2.5	2.5.4	1	-	-	-	-	-	3	Бытовое	17,1	2,9	-
КД2.5	2.5.5	1	-	-	-	-	-	4	Склад	30,6	5,0	В2
КД2.5	2.5.6	1	-	-	-	-	-	5	Склад	28,2	5,0	В2
КД2.5	2.5.7	1	-	-	-	-	-	2	Коридор	4,4	2,9	-
		5	2	-	-	-	-	-	-	121,0	-	-
Лит.Р												
КД2.6	2.6.1	1	-	-	-	-	-	10	Котельная	6,3	2,2	Г
КД2.6	2.6.2	1	-	-	-	-	-	14	Кабинет	9,9	2,1	-
КД2.6	2.6.3	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	12,5	2,1	-
КД2.6	2.6.4	1	-	-	-	-	-	13	Кабинет	14,5	2,1	-
КД2.6	2.6.5	1	-	-	-	-	-	11	Подсобное	7,6	2,2	-
КД2.6	2.6.6	-	1	-	-	-	-	7	Офис	-	-	-
КД2.6	2.6.7	1	-	-	-	-	-	7	Офис	229,0	3,9	-
КД2.6	2.6.8	1	-	-	-	-	-	7	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.9	1	-	-	-	-	-	15	Кабинет	8,4	2,2	-
КД2.6	2.6.10	1	-	-	-	-	-	8	Офис	132,0	3,9	-
КД2.6	2.6.11	1	-	-	-	-	-	8	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.12	1	-	-	-	-	-	8	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.13	1	-	-	-	-	-	48	Офис	191,0	3,9	-
КД2.6	2.6.14	1	-	-	-	-	-	48	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.15	1	-	-	-	-	-	48	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.16	1	-	-	-	-	-	48	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.17	1	-	-	-	-	-	47	Кабинет	17,4	2,9	-
КД2.6	2.6.18	1	-	-	-	-	-	46	Кабинет	30,7	2,9	-
КД2.6	2.6.19	1	-	-	-	-	-	44	Коридор	25,8	2,9	-
КД2.6	2.6.20	1	-	-	-	-	-	45	Кабинет	26,7	2,9	-
КД2.6	2.6.21	-	1	-	-	-	-	44	Коридор	-	-	-
КД2.6	2.6.22	1	-	-	-	-	-	44	Коридор	-	2,9	-
КД2.6	2.6.23	1	-	-	-	-	-	42	Кабинет	23,2	2,9	-
КД2.6	2.6.24	1	-	-	-	-	-	43	Коридор	11,5	2,9	-
КД2.6	2.6.25	1	-	-	-	-	-	41	Кабинет	32,5	2,9	-
КД2.6	2.6.26	-	1	-	-	-	-	34	Коридор	-	-	-
КД2.6	2.6.27	1	-	-	-	-	-	34	Коридор	13,1	2,9	-
КД2.6	2.6.28	1	-	-	-	-	-	32	Кабинет	10,5	2,9	-
КД2.6	2.6.29	1	-	-	-	-	-	35	Подсобное	1,0	2,9	-
КД2.6	2.6.30	1	-	-	-	-	-	33	Коридор	11,9	2,9	-
КД2.6	2.6.31	1	-	-	-	-	-	30	Кабинет	43,8	2,9	-
КД2.6	2.6.32	1	-	-	-	-	-	31	Кабинет	8,8	2,9	-
КД2.6	2.6.33	1	-	-	-	-	-	29	Кабинет	18,5	2,9	-
КД2.6	2.6.34	1	-	-	-	-	-	28	Кабинет	8,2	2,9	-
КД2.6	2.6.35	1	-	-	-	-	-	27	Кабинет	11,4	2,9	-
КД2.6	2.6.36	1	-	-	-	-	-	26	Кабинет	15,7	2,9	-
КД2.6	2.6.37	-	1	-	-	-	-	25	Коридор	-	-	-
КД2.6	2.6.38	1	-	-	-	-	-	25	Коридор	4,8	2,9	-
КД2.6	2.6.39	1	-	-	-	-	-	23	Кабинет	21,6	2,9	-
КД2.6	2.6.40	1	-	-	-	-	-	24	Кабинет	21,0	2,9	-
КД2.6	2.6.41	1	-	-	-	-	-	22	Тамбур	5,0	2,9	-
КД2.6	2.6.42	-	1	-	-	-	-	22	Тамбур	-	-	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

134

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД2.6	2.6.43	1	-	-	-	-	-	21	Холл	35,2	2,9	-
КД2.6	2.6.50	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	35,8	3,9	-
КД2.6	2.6.51	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	-	3,9	-
КД2.6	2.6.52	1	-	-	-	-	-	3	Холл	90,0	4,3	-
КД2.6	2.6.53	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	-	3,9	-
КД2.6	2.6.54	1	-	-	-	-	-	3	Холл	-	4,3	-
КД2.6	2.6.55	1	-	-	-	-	-	4	Кабинет	19,2	2,2	-
КД2.6	2.6.56	1	-	-	-	-	-	5	Кабинет	15,4	2,2	-
КД2.6	2.6.57	1	-	-	-	-	-	2	Подсобное	19,2	2,0	-
КД2.6	2.6.58	1	-	-	-	-	-	1	Подсобное	4,2	2,0	-
КД2.6	2.6.59	1	-	-	-	-	-	3	Холл	-	4,3	-
КД2.6	2.6.60	1	-	-	-	-	-	7	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.61	1	-	-	-	-	-	7	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.62	1	-	-	-	-	-	7	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.63	1	-	-	-	-	-	7	Офис	-	3,9	-
КД2.6	2.6.64	1	-	-	-	-	-	9	Крессовая	16,4	2,2	-
КД2.7	2.7.1	1	-	-	-	-	-	55	Кабинет	17,6	2,9	-
КД2.7	2.7.2	1	-	-	-	-	-	56	Бытовое	4,8	2,9	-
КД2.7	2.7.3	1	-	-	-	-	-	54	Кабинет	9,0	2,9	-
КД2.7	2.7.4	1	-	-	-	-	-	52	Холл	20,4	2,9	-
КД2.7	2.7.5	1	-	-	-	-	-	51	Холл	21,1	2,9	-
КД2.7	2.7.6	1	-	-	-	-	-	57	Кабинет	16,2	2,9	-
КД2.7	2.7.7	-	1	-	-	-	-	51	Холл	-	-	-
КД2.7	2.7.8	1	-	-	-	-	-	53	Кабинет	13,5	2,9	-
КД2.7	2.7.9	1	-	-	-	-	-	63	Склад	55,8	3,2	B2
КД2.7	2.7.10	1	-	-	-	-	-	63	Склад	-	3,2	B2
КД2.7	2.7.11	1	-	-	-	-	-	64	Склад	13,2	2,9	B2
КД2.7	2.7.12	1	-	-	-	-	-	61	Кабинет	23,7	2,9	-
КД2.7	2.7.13	1	-	-	-	-	-	62	Торговый зал	89,1	3,6	-
КД2.7	2.7.14	1	-	-	-	-	-	62	Торговый зал	-	3,6	-
КД2.7	2.7.15	-	1	-	-	-	-	62	Торговый зал	-	-	-
КД2.7	2.7.16	-	1	-	-	-	-	65	Торговый зал	-	-	-
КД2.7	2.7.17	1	-	-	-	-	-	65	Торговый зал	23,9	2,8	-
КД2.7	2.7.18	1	-	-	-	-	-	66	Подсобное	9,7	2,8	-
КД2.7	2.7.19	1	-	-	-	-	-	67	Склад	11,1	2,8	B2
КД2.7	2.7.20	1	-	-	-	-	-	68	Бытовое	13,8	2,8	-
КД2.7	2.7.21	-	1	-	-	-	-	68	Бытовое	-	-	-
КД2.7	2.7.22	-	1	-	-	-	-	75	Холл	-	-	-
КД2.7	2.7.23	1	-	-	-	-	-	75	Холл	13,4	2,7	-
КД2.7	2.7.24	1	-	-	-	-	-	74	Котельная	1,9	2,7	Г
КД2.7	2.7.25	1	-	-	-	-	-	73	Кабинет	16,5	2,7	-
КД2.7	2.7.26	1	-	-	-	-	-	71	Бытовое	8,6	2,7	-
КД2.7	2.7.27	1	-	-	-	-	-	72	Кабинет	4,6	2,7	-
КД2.7	2.7.28	1	-	-	-	-	-	77	Кабинет	22,1	2,7	-
КД2.7	2.7.29	1	-	-	-	-	-	78	Кабинет	22,0	2,7	-
КД2.7	2.7.30	1	-	-	-	-	-	76	Кабинет	21,8	2,7	-
КД2.7	2.7.31	1	-	-	-	-	-	81	Кабинет	18,8	2,9	-
КД2.7	2.7.32	1	-	-	-	-	-	82	Кабинет	28,0	2,9	-
КД2.7	2.7.33	1	-	-	-	-	-	85	Холл	36,5	2,9	-
КД2.7	2.7.34	1	-	-	-	-	-	85	Холл	-	2,9	-
КД2.7	2.7.35	1	-	-	-	-	-	87	Кабинет	23,0	2,9	-
КД2.7	2.7.36	1	-	-	-	-	-	94	Кабинет	12,0	2,9	-
КД2.7	2.7.37	1	-	-	-	-	-	93	Холл	33,2	2,9	-
КД2.7	2.7.38	1	-	-	-	-	-	95	Кабинет	16,3	2,9	-
КД2.7	2.7.39	1	-	-	-	-	-	93	Холл	-	2,9	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

135

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД2.7	2.7.40	1	-	-	-	-	-	98	Кабинет	10,5	2,9	-
КД2.7	2.7.41	1	-	-	-	-	-	103	Кроссовая	0,9	2,9	-
КД2.7	2.7.42	1	-	-	-	-	-	104	Кабинет	12,4	2,9	-
КД2.7	2.7.43	1	-	-	-	-	-	109	Кабинет	12,5	2,9	-
КД2.7	2.7.44	1	-	-	-	-	-	110	Кабинет	25,7	2,9	-
КД2.7	2.7.45	1	-	-	-	-	-	111	Подсобное	3,1	2,9	-
КД2.7	2.7.46	1	-	-	-	-	-	108	Подсобное	12,4	2,9	-
КД2.7	2.7.47	1	-	-	-	-	-	107	Подсобное	2,6	2,9	-
КД2.7	2.7.48	1	-	-	-	-	-	106	Кабинет	10,1	2,9	-
КД2.7	2.7.49	1	-	-	-	-	-	105	Коридор	11,3	2,9	-
КД2.7	2.7.50	-	1	-	-	-	-	101	Кабинет	-	-	-
КД2.7	2.7.51	1	-	-	-	-	-	101	Кабинет	28,8	2,9	-
КД2.7	2.7.52	1	-	-	-	-	-	102	Кабинет	15,8	2,9	-
КД2.7	2.7.53	1	-	-	-	-	-	97	Кабинет	26,6	2,9	-
КД2.7	2.7.54	1	-	-	-	-	-	96	Тамбур	3,7	2,9	-
КД2.7	2.7.55	-	1	-	-	-	-	96	Тамбур	-	-	-
КД2.7	2.7.56	1	-	-	-	-	-	92	Подсобное	3,2	2,9	-
КД2.7	2.7.57	1	-	-	-	-	-	91	Кабинет	21,0	2,9	-
КД2.7	2.7.58	1	-	-	-	-	-	86	Кабинет	12,2	2,9	-
КД2.7	2.7.59	1	-	-	-	-	-	84	Коридор	3,2	2,9	-
КД2.7	2.7.60	-	1	-	-	-	-	84	Коридор	-	-	-
КД2.7	2.7.61	1	-	-	-	-	-	83	Кабинет	10,7	2,9	-
		106	13	-	-	-	-	-	-	2058,0	-	-
Лит.Щ												
КД2.6	2.6.44	-	1	-	-	-	-	3	Подсобное	-	-	-
КД2.6	2.6.45	1	-	-	-	-	-	3	Подсобное	54,3	3,3	-
КД2.6	2.6.46	1	-	-	-	-	-	4	Помещение охраны	6,0	2,2	-
КД2.6	2.6.47	-	1	-	-	-	-	4	Помещение охраны	-	-	-
КД2.6	2.6.48	1	-	-	-	-	-	2	Коридор	4,8	3,3	-
КД2.6	2.6.49	1	-	-	-	-	-	1	Подсобное	10,0	3,3	-
		4	2	-	-	-	-	-	-	75,1	-	-
Лит.Ч												
КД3.6	3.6.1	1	-	-	-	-	-	8	Кабинет	11,7	3,0	-
КД3.6	3.6.2	1	-	-	-	-	-	4	Бытовое	41,0	3,0	-
КД3.6	3.6.3	1	-	-	-	-	-	9	Кабинет	10,0	3,0	-
КД3.6	3.6.4	1	-	-	-	-	-	10	Кабинет	12,4	3,0	-
КД3.6	3.6.5	1	-	-	-	-	-	11	Склад	8,8	3,0	B2
КД3.6	3.6.6	1	-	-	-	-	-	2	Склад	21,4	3,0	B2
КД3.6	3.6.7	1	-	-	-	-	-	3	Ремонтных цех	27,0	3,0	B2
КД3.6	3.6.8	1	-	-	-	-	-	4	Бытовое	-	3,0	-
КД3.6	3.6.9	1	-	-	-	-	-	1	Ремонтных цех	235,0	4,5	B2
КД3.6	3.6.10	1	-	-	-	-	-	1	Ремонтных цех	-	4,5	B2
КД3.6	3.6.11	1	-	-	-	-	-	1	Ремонтных цех	-	4,5	B2
КД3.6	3.6.12	1	-	-	-	-	-	1	Ремонтных цех	-	4,5	B2
КД3.6	3.6.13	-	1	-	-	-	-	1	Ремонтных цех	-	-	-
КД3.6	3.6.14	-	1	-	-	-	-	5	Тамбур	-	-	-
КД3.6	3.6.15	1	-	-	-	-	-	5	Тамбур	6,0	3,0	-
КД3.6	3.6.16	1	-	-	-	-	-	6	Ремонтных цех	9,8	3,0	B2
КД3.6	3.6.17	1	-	-	-	-	-	7	Бытовое	16,9	3,0	-
КД3.6	3.6.18	-	1	-	-	-	-	12	Чердак	-	-	-
КД3.6	3.6.19	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	424,7	5,4	-
КД3.6	3.6.20	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	-	5,4	-
КД3.6	3.6.21	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	-	5,4	-
КД3.6	3.6.22	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	-	5,4	-
КД3.6	3.6.23	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	-	5,4	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

136

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КДЗ.6	3.6.24	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	-	5,4	-
КДЗ.6	3.6.25	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	-	5,4	-
КДЗ.6	3.6.26	1	-	-	-	-	-	12	Чердак	-	5,4	-
		23	3	-	-	-	-	-	-	824,7	-	-
Лит.Ч1												
КДЗ.7	3.7.1	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
КДЗ.7	3.7.2	1	-	-	-	-	-	1	Склад	43,8	5,4	В2
КДЗ.7	3.7.3	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	5,4	В2
КДЗ.7	3.7.4	1	-	-	-	-	-	2	Склад	72,6	5,4	В2
КДЗ.7	3.7.5	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	5,4	В2
		4	1	-	-	-	-	-		116,4	-	-
Лит.П												
С4	4.1.1	1	-	-	-	-	-	11.2	Подсобное	4,5	2,5	-
С4	4.1.2	1	-	-	-	-	-	11.3	Подсобное	4,5	2,5	-
С4	4.1.3	-	1	-	-	-	-	11.3	Подсобное	-	-	-
С4	4.1.4	-	1	-	-	-	-	11.2	Подсобное	-	-	-
С4	4.1.5	-	1	-	-	-	-	14	Производство	-	-	-
С4	4.1.6	1	-	-	-	-	-	16.3	Склад	9,1	4,3	В3
С4	4.1.7	1	-	-	-	-	-	16.2	Склад	10,0	4,3	В3
С4	4.1.8	1	-	-	-	-	-	16.2	Склад	-	4,3	В3
С4	4.1.9	-	1	-	-	-	-	16.3	Склад	-	-	-
С4	4.1.10	1	-	-	-	-	-	16.5	Склад	9,2	4,3	В3
С4	4.1.11	1	-	-	-	-	-	16.4	Склад	10,1	4,3	В3
С4	4.1.12	1	-	-	-	-	-	16.4	Склад	-	4,3	В3
С4	4.1.13	-	-	-	-	1	-	19	Производство	49,2	4,3	В3
С4	4.1.14	-	-	-	1	-	-	19	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.15	-	-	-	1	-	-	19	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.16	-	-	-	-	1	-	19	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.17	1	-	-	-	-	-	18	Производство	63,6	4,6	В3
С4	4.1.18	1	-	-	-	-	-	18	Производство	-	4,6	В3
С4	4.1.19	1	-	-	-	-	-	16	Склад	41,7	4,3	В3
С4	4.1.20	1	-	-	-	-	-	16	Склад	-	4,3	В3
С4	4.1.21	1	-	-	-	-	-	16	Склад	-	4,3	В3
С4	4.1.22	1	-	-	-	-	-	17	Коридор	6,2	3,5	-
С4	4.1.23	1	-	-	-	-	-	16	Склад	-	4,3	В3
С4	4.1.24	1	-	-	-	-	-	16.1	Склад	13,3	4,3	В3
С4	4.1.25	1	-	-	-	-	-	16.1	Склад	-	4,3	В3
С4	4.1.26	1	-	-	-	-	-	16	Склад	-	4,3	В3
С4	4.1.27	1	-	-	-	-	-	14	Производство	206,0	4,3	В3
С4	4.1.28	1	-	-	-	-	-	14	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.29	1	-	-	-	-	-	14	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.30	1	-	-	-	-	-	14	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.31	1	-	-	-	-	-	14	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.32	1	-	-	-	-	-	14	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.33	1	-	-	-	-	-	14	Производство	-	4,3	В3
С4	4.1.34	1	-	-	-	-	-	15	Подсобное	2,6	2,1	-
С4	4.1.35	1	-	-	-	-	-	5	Мастерская	77,4	4,5	Д
С4	4.1.36	1	-	-	-	-	-	5	Мастерская	-	4,5	Д
С4	4.1.37	1	-	-	-	-	-	4	Раздевалка	23,0	4,5	-
С4	4.1.38	1	-	-	-	-	-	6	Коридор	7,6	4,5	-
С4	4.1.39	-	1	-	-	-	-	6	Коридор	-	-	-
С4	4.1.40	1	-	-	-	-	-	3	Склад	3,7	3,1	В2
С4	4.1.41	1	-	-	-	-	-	1	Склад	49,0	3,0	В2
С4	4.1.42	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	3,0	В2
С4	4.1.43	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	17,1	2,4	-

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

137

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С4	4.1.44	-	1	-	-	-	-	2	Кабинет	-	-	-
С4	4.1.45	1	-	-	-	-	-	7	Мастерская	18,0	4,5	Д
С4	4.1.46	1	-	-	-	-	-	7	Мастерская	-	4,5	Д
С4	4.1.47	1	-	-	-	-	-	7	Мастерская	-	4,5	Д
С4	4.1.48	1	-	-	-	-	-	7	Мастерская	-	4,5	Д
С4	4.1.49	1	-	-	-	-	-	9	Мастерская	26,0	4,5	Г
С4	4.1.50	1	-	-	-	-	-	8	Склад	5,2	4,5	В2
С4	4.1.51	1	-	-	-	-	-	8	Склад	-	4,5	В2
С4	4.1.52	1	-	-	-	-	-	9	Мастерская	-	4,5	Г
С4	4.1.53	1	-	-	-	-	-	9	Мастерская	-	4,5	Г
С4	4.1.54	1	-	-	-	-	-	9	Мастерская	-	4,5	Г
С4	4.1.55	1	-	-	-	-	-	9	Мастерская	-	4,5	Г
С4	4.1.56	1	-	-	-	-	-	9	Мастерская	-	4,5	Г
С4	4.1.57	1	-	-	-	-	-	12	Кабинет	6,0	2,5	-
С4	4.1.58	1	-	-	-	-	-	13	Бытовое	12,0	2,5	-
С4	4.1.59	1	-	-	-	-	-	11	Склад	179,2	5,6	В2
С4	4.1.60	1	-	-	-	-	-	11	Склад	-	5,6	В2
С4	4.1.61	1	-	-	-	-	-	11	Склад	-	5,6	В2
С4	4.1.62	1	-	-	-	-	-	11.1	Склад	30,8	5,6	В2
С4	4.1.63	-	1	-	-	-	-	11.1	Склад	-	-	-
С4	4.1.64	-	1	-	-	-	-	11	Склад	-	-	-
С4	4.1.65	1	-	-	-	-	-	11	Склад	-	5,6	В2
С4	4.1.66	1	-	-	-	-	-	11	Склад	-	5,6	В2
С4	4.1.67	1	-	-	-	-	-	11	Склад	-	5,6	В2
С4	4.1.68	1	-	-	-	-	-	5	Мастерская	-	4,5	Д
С4	4.1.69	1	-	-	-	-	-	52	Производство	159,7	5,6	В3
С4	4.1.70	1	-	-	-	-	-	51	Склад	51,7	3,8	В2
С4	4.1.71	1	-	-	-	-	-	51	Склад	-	3,8	В2
С4	4.1.72	1	-	-	-	-	-	52	Производство	-	5,6	В3
С4	4.1.73	-	1	-	-	-	-	52	Производство	-	-	-
С4	4.1.74	1	-	-	-	-	-	52	Производство	-	5,6	В3
С4	4.1.75	1	-	-	-	-	-	52	Производство	-	5,6	В3
С4	4.1.76	1	-	-	-	-	-	56	Бытовое	35,6	3,4	-
С4	4.1.77	1	-	-	-	-	-	59	Раздевалка	28,1	3,4	-
С4	4.1.78	1	-	-	-	-	-	58	Раздевалка	35,7	3,4	-
С4	4.1.79	1	-	-	-	-	-	57	Раздевалка	15,1	3,4	-
С4	4.1.80	1	-	-	-	-	-	55	Кабинет	6,5	3,4	-
С4	4.1.81	1	-	-	-	-	-	52	Производство	-	5,6	В3
С4	4.1.82	1	-	-	-	-	-	54	Кабинет	12,2	3,4	-
С4	4.1.83	1	-	-	-	-	-	52	Производство	-	5,6	В3
С4	4.1.84	1	-	-	-	-	-	53	Кабинет	9,0	3,4	-
С4	4.1.85	-	1	-	-	-	-	52	Производство	-	-	-
КД4.2	4.2.1	-	1	-	-	-	-	21	Склад	-	-	-
КД4.2	4.2.2	-	1	-	-	-	-	23	Склад	-	-	-
КД4.2	4.2.3	1	-	-	-	-	-	23.1	Склад	46,0	5,0	В2
КД4.2	4.2.4	-	1	-	-	-	-	23.1	Склад	-	-	-
КД4.2	4.2.5	1	-	-	-	-	-	24.1	Склад	135,0	5,0	В2
КД4.2	4.2.6	-	1	-	-	-	-	24.1	Склад	-	-	-
КД4.2	4.2.7	1	-	-	-	-	-	24.1	Склад	-	5,0	В2
КД4.2	4.2.8	1	-	-	-	-	-	24.1	Склад	-	5,0	В2
КД4.2	4.2.9	1	-	-	-	-	-	24	Склад	137,0	5,4	В2
КД4.2	4.2.10	-	1	-	-	-	-	24	Склад	-	-	-
КД4.2	4.2.11	1	-	-	-	-	-	24	Склад	-	5,4	В2
КД4.2	4.2.12	1	-	-	-	-	-	24	Склад	-	5,4	В2
КД4.2	4.2.13	1	-	-	-	-	-	35	Раздевалка	20,7	3,2	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

138

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.2	4.2.14	-	-	-	-	1	-	36	Производство	91,0	4,0	В3
КД4.2	4.2.15	-	-	-	1	-	-	36	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.16	-	-	-	-	1	-	36	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.17	-	1	-	-	-	-	36	Производство	-	-	-
КД4.2	4.2.18	-	-	-	-	1	-	36	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.19	-	-	-	1	-	-	36	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.20	-	-	-	-	1	-	36	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.21	-	-	-	-	1	-	38	Производство	154,0	3,2	В3
КД4.2	4.2.22	-	-	-	1	-	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.23	-	-	-	1	-	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.24	-	-	-	1	-	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.25	-	-	-	-	1	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.26	-	1	-	-	-	-	38	Производство	-	-	-
КД4.2	4.2.27	-	-	-	-	1	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.28	-	-	-	1	-	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.29	-	-	-	1	-	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.30	-	-	-	1	-	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.31	-	-	-	-	1	-	38	Производство	-	3,2	В3
КД4.2	4.2.32	1	-	-	-	-	-	33	Коридор	38,3	3,3	-
КД4.2	4.2.33	1	-	-	-	-	-	33	Коридор	-	3,3	-
КД4.2	4.2.34	1	-	-	-	-	-	33.1	Коридор	36,4	3,2	-
КД4.2	4.2.35	-	1	-	-	-	-	33.1	Коридор	-	-	-
КД4.2	4.2.36	1	-	-	-	-	-	37	Склад	32,8	3,2	В3
КД4.2	4.2.37	1	-	-	-	-	-	37	Склад			-
КД4.2	4.2.38	-	-	-	-	1	-	32	Производство	46,2	3,3	В3
КД4.2	4.2.39	-	-	-	1	-	-	32	Производство	-	3,3	В3
КД4.2	4.2.40	-	-	-	1	-	-	32	Производство	-	3,3	В3
КД4.2	4.2.41	-	-	-	1	-	-	31	Производство	99,0	4,0	В3
КД4.2	4.2.42	-	-	-	1	-	-	31	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.43	-	-	-	1	-	-	31	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.44	-	-	-	1	-	-	31	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.45	-	-	-	1	-	-	31	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.46	-	-	-	-	1	-	31	Производство	-	4,0	В3
КД4.2	4.2.47	1	-	-	-	-	-	34	Кабинет	18,2	3,2	-
КД4.2	4.2.48	1	-	-	-	-	-	23	Склад	73,1	5,4	В2
КД4.2	4.2.49	1	-	-	-	-	-	23	Склад	-	5,4	В2
КД4.2	4.2.50	1	-	-	-	-	-	21	Склад	82,7	5,4	В2
КД4.2	4.2.51	1	-	-	-	-	-	21	Склад	-	5,4	В2
КД4.2	4.2.52	1	-	-	-	-	-	22	Бытовое	12,5	2,3	-
		90	18	-	17	12	-	-	-	2261,5	-	-
Лист.П1												
КД4.8	4.8.1	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
КД4.8	4.8.2	1	-	-	-	-	-	1	Склад	144,0	6,0	В2
КД4.8	4.8.3	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.4	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.5	1	-	-	-	-	-	1	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.6	1	-	-	-	-	-	2	Склад	112,0	9,0	В2
КД4.8	4.8.7	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.8	1	-	-	-	-	-	3	Склад	71,0	9,0	В2
КД4.8	4.8.9	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.10	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.11	1	-	-	-	-	-	3	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.12	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.13	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.14	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	9,0	В2

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

114-22-СПС

Лист

139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.8	4.8.15	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.16	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.17	-	1	-	-	-	-	2	Склад	-	-	-
КД4.8	4.8.18	1	-	-	-	-	-	5	Подсобное	8,3	2,2	-
КД4.8	4.8.19	1	-	-	-	-	-	4	Подсобное	4,4	2,2	-
КД4.8	4.8.20	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	9,0	В2
КД4.8	4.8.21	1	-	-	-	-	-	10	Склад	40,5	3,6	В2
КД4.8	4.8.22	-	1	-	-	-	-	10	Склад	-	-	-
КД4.8	4.8.23	1	-	-	-	-	-	11	Склад	23,7	2,8	В2
КД4.8	4.8.24	1	-	-	-	-	-	12	Склад	15,0	2,8	В2
КД4.8	4.8.25	-	1	-	-	-	-	12	Склад	-	-	-
КД4.8	4.8.26	-	1	-	-	-	-	9	Склад	-	-	-
КД4.8	4.8.27	1	-	-	-	-	-	9	Склад	220,0	6,0	В2
КД4.8	4.8.28	1	-	-	-	-	-	9	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.29	-	1	-	-	-	-	9	Склад	-	-	-
КД4.8	4.8.30	1	-	-	-	-	-	9	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.31	1	-	-	-	-	-	9	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.32	1	-	-	-	-	-	9	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.33	1	-	-	-	-	-	9	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.34	1	-	-	-	-	-	9	Склад	-	6,0	В2
КД4.8	4.8.35	1	-	-	-	-	-	6	Склад	240,0	5,9	В2
КД4.8	4.8.36	1	-	-	-	-	-	6	Склад	-	5,9	В2
КД4.8	4.8.37	1	-	-	-	-	-	6	Склад	-	5,9	В2
КД4.8	4.8.38	1	-	-	-	-	-	8	Склад	13,0	2,3	В2
КД4.8	4.8.39	-	1	-	-	-	-	6	Склад	-	-	-
КД4.8	4.8.40	1	-	-	-	-	-	6	Склад	-	5,9	В2
КД4.8	4.8.41	1	-	-	-	-	-	7	Склад	13,0	2,3	В2
КД4.8	4.8.42	1	-	-	-	-	-	6	Склад	-	5,9	В2
КД4.8	4.8.43	1	-	-	-	-	-	6	Склад	-	5,9	В2
КД4.8	4.8.44	1	-	-	-	-	-	6	Склад	-	5,9	В2
		37	7	-	-	-	-	-	-	904,9	-	-
Лит.Ц1												
КД4.9	4.9.1	-	1	-	-	-	-	6	Склад	-	-	-
КД4.9	4.9.2	1	-	-	-	-	-	6	Склад	36,3	2,4	В2
КД4.9	4.9.3	1	-	-	-	-	-	8	Склад	8,0	2,4	В2
КД4.9	4.9.4	1	-	-	-	-	-	7	Подсобное	8,8	2,4	-
КД4.9	4.9.5	1	-	-	-	-	-	6	Склад	-	2,4	В2
КД4.9	4.9.6	-	-	-	-	1	-	5	Склад	38,6	3,7	В2
КД4.9	4.9.7	-	-	-	1	-	-	5	Склад	-	3,7	В2
КД4.9	4.9.8	-	-	-	-	1	-	5	Склад	-	3,7	В2
КД4.9	4.9.9	1	-	-	-	-	-	3	Склад	38,6	3,7	В2
КД4.9	4.9.10	-	1	-	-	-	-	3	Склад	-	-	-
КД4.9	4.9.11	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
КД4.9	4.9.12	1	-	-	-	-	-	1	Склад	26,0	3,7	В2
КД4.9	4.9.13	1	-	-	-	-	-	2	Склад	20,2	2,7	В2
КД4.9	4.9.14	1	-	-	-	-	-	2	Склад	-	2,7	В2
КД4.9	4.9.15	1	-	-	-	-	-	4	Склад	43,1	3,7	В2
КД4.9	4.9.16	-	1	-	-	-	-	4	Склад	-	-	-
КД4.9	4.9.17	1	-	-	-	-	-	4	Склад	-	3,7	В2
КД4.9	4.9.18	-	-	-	-	1	-	5	Склад	-	3,7	В2
КД4.9	4.9.19	-	-	-	1	-	-	5	Склад	-	3,7	В2
КД4.9	4.9.20	-	-	-	-	1	-	5	Склад	-	3,7	В2
КД4.9	4.9.21	1	-	-	-	-	-	9	Коридор	6,0	2,4	-
КД4.9	4.9.22	1	-	-	-	-	-	10	Склад	15,0	2,4	В2
КД4.9	4.9.23	1	-	-	-	-	-	11	Коридор	7,8	2,4	-

						114-22-СПС	Лист
							140
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД4.9	4.9.24	-	1	-	-	-	-	11	Коридор	-	-	-
		13	5	-	2	4	-	-	-	248,4	-	-
Лит.Н												
С5	5.1.1	1	-	-	-	-	-	13	Производство	180,0	8,0	В3
С5	5.1.2	1	-	-	-	-	-	13	Производство	-	8,0	В3
С5	5.1.3	1	-	-	-	-	-	13	Производство	-	8,0	В3
С5	5.1.4	1	-	-	-	-	-	13	Производство	-	8,0	В3
С5	5.1.5	-	1	-	-	-	-	13	Производство	-	-	-
С5	5.1.6	1	-	-	-	-	-	10а	Производство	174,7	2,6	В3
С5	5.1.7	1	-	-	-	-	-	10а	Производство	-	2,6	В3
С5	5.1.8	1	-	-	-	-	-	10а	Производство	-	2,6	В3
С5	5.1.9	1	-	-	-	-	-	10а	Производство	-	2,6	В3
С5	5.1.10	1	-	-	-	-	-	10	Производство	174,7	3,4	В3
С5	5.1.11	1	-	-	-	-	-	10	Производство	-	3,4	В3
С5	5.1.12	1	-	-	-	-	-	10	Производство	-	3,4	В3
С5	5.1.13	1	-	-	-	-	-	10	Производство	-	3,4	В3
С5	5.1.14	1	-	-	-	-	-	11	Склад	113,0	5,4	В2
С5	5.1.15	1	-	-	-	-	-	11	Склад	-	5,4	В2
С5	5.1.16	-	1	-	-	-	-	12	Склад	-	-	-
С5	5.1.17	1	-	-	-	-	-	12	Склад	122,0	5,4	В2
С5	5.1.18	1	-	-	-	-	-	12	Склад	-	5,4	В2
С5	5.1.19	1	-	-	-	-	-	8а	Склад	13,8	3,9	В2
С5	5.1.20	1	-	-	-	-	-	8	Склад	31,4	3,9	В2
С5	5.1.21	-	1	-	-	-	-	5	Производство	-	-	-
С5	5.1.22	1	-	-	-	-	-	7	Раздевалка	5,1	3,9	-
С5	5.1.23	1	-	-	-	-	-	5	Производство	50,5	3,9	В3
С5	5.1.24	1	-	-	-	-	-	5	Производство	-	3,9	В3
С5	5.1.25	1	-	-	-	-	-	6	Кабинет	6,3	3,9	-
С5	5.1.26	1	-	-	-	-	-	4	Производство	117,0	3,8	В3
С5	5.1.27	1	-	-	-	-	-	4	Производство	-	3,8	В3
С5	5.1.28	1	-	-	-	-	-	4	Производство	-	3,8	В3
С5	5.1.29	-	1	-	-	-	-	3	ЛК	-	-	-
С5	5.1.30	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
С5	5.1.31	1	-	-	-	-	-	1	Склад	34,6	4,0	В2
С5	5.1.32	1	-	-	-	-	-	2	Коридор	4,4	4,0	-
С5	5.1.33	1	-	-	-	-	-	9	Производство	105,0	5,4	В3
С5	5.1.34	1	-	-	-	-	-	9	Производство	-	5,4	В3
С5	5.1.35	-	1	-	-	-	-	9	Производство	-	-	-
КД5.2	5.2.1	-	1	-	-	-	-	27	Коридор	-	-	-
КД5.2	5.2.2	1	-	-	-	-	-	27	Коридор	5,0	2,9	-
КД5.2	5.2.3	1	-	-	-	-	-	26	Кабинет	6,8	2,9	-
КД5.2	5.2.4	1	-	-	-	-	-	24	Кабинет	5,6	2,9	-
КД5.2	5.2.5	1	-	-	-	-	-	21	Кабинет	15,1	2,9	-
КД5.2	5.2.6	1	-	-	-	-	-	22	Кабинет	6,7	2,9	-
КД5.2	5.2.7	1	-	-	-	-	-	23	Техническое	2,7	2,9	-
КД5.2	5.2.8	1	-	-	-	-	-	25	Бытовое	10,1	2,9	-
КД5.2	5.2.9	-	1	-	-	-	-	30	Коридор	-	-	-
КД5.2	5.2.10	1	-	-	-	-	-	29	Коридор	4,2	2,9	-
КД5.2	5.2.11	1	-	-	-	-	-	28	Кабинет	15,2	2,9	-
КД5.2	5.2.12	1	-	-	-	-	-	31	Кабинет	20,3	2,9	-
КД5.2	5.2.13	1	-	-	-	-	-	33	Кабинет	10,3	2,9	-
КД5.2	5.2.14	1	-	-	-	-	-	32	Кабинет	11,0	2,9	-
КД5.2	5.2.15	1	-	-	-	-	-	34	Коридор	5,9	2,9	-
КД5.2	5.2.16	1	-	-	-	-	-	37	Кабинет	5,1	2,9	-
КД5.2	5.2.17	1	-	-	-	-	-	36	Кабинет	4,2	2,9	-

114-22-СПС

Лист

141

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД5.2	5.2.18	1	-	-	-	-	-	35	Кабинет	8,8	2,9	-
КД5.2	5.2.19	1	-	-	-	-	-	39	Кабинет	42,0	2,9	-
КД5.2	5.2.20	1	-	-	-	-	-	39	Кабинет	-	2,9	-
КД5.2	5.2.21	1	-	-	-	-	-	44	Кабинет	15,2	2,9	-
КД5.2	5.2.22	1	-	-	-	-	-	43	Бытовое	6,7	2,9	-
КД5.2	5.2.23	1	-	-	-	-	-	42	Кабинет	8,3	2,9	-
КД5.2	5.2.24	1	-	-	-	-	-	41	Коридор	5,6	2,9	-
КД5.2	5.2.25	1	-	-	-	-	-	40	Коридор	11,5	2,9	-
КД5.2	5.2.26	1	-	-	-	-	-	38	Коридор	7,0	2,9	-
КД5.2	5.2.27	1	-	-	-	-	-	30	Коридор	25,2	2,9	-
КД5.2	5.2.28	1	-	-	-	-	-	30	Коридор	-	2,9	-
КД5.2	5.2.29	1	-	-	-	-	-	57	Раздевалка	18,7	2,1	-
КД5.2	5.2.30	1	-	-	-	-	-	56	Коридор	5,8	2,1	-
КД5.2	5.2.31	-	1	-	-	-	-	54	ЛК	-	-	-
КД5.2	5.2.32	1	-	-	-	-	-	52	Склад	11,5	2,1	B2
КД5.2	5.2.33	1	-	-	-	-	-	51	Склад	10,5	2,1	B2
КД5.2	5.2.34	1	-	-	-	-	-	53	Склад	7,7	2,1	B2
КД5.2	5.2.35	1	-	-	-	-	-	55	Раздевалка	19,6	2,1	-
КД5.2	5.2.36	1	-	-	-	-	-	59	Раздевалка	16,8	2,1	-
КД5.2	5.2.37	1	-	-	-	-	-	61	Раздевалка	50,9	2,1	-
КД5.2	5.2.38	1	-	-	-	-	-	63	Котельная	43,9	2,1	Г
КД5.2	5.2.39	1	-	-	-	-	-	62	Коридор	9,9	2,1	-
КД5.2	5.2.40	1	-	-	-	-	-	60	Коридор	4,9	2,1	-
КД5.2	5.2.41	1	-	-	-	-	-	58	Коридор	12,2	2,1	-
КД5.2	5.2.42	1	-	-	-	-	-	58	Коридор	-	2,1	-
		68	9	-	-	-	-	-	-	1603,4	-	-
Лит.Я												
КД5.3	5.3.1	1	-	-	-	-	-	72	Мастерская	16,7	2,7	B3
КД5.3	5.3.2	-	1	-	-	-	-	-	ЛК	-	-	-
КД5.3	5.3.3	1	-	-	-	-	-	82	Кабинет	12,0	2,4	-
КД5.3	5.3.4	1	-	-	-	-	-	83	Кабинет	9,9	2,4	-
КД5.3	5.3.5	1	-	-	-	-	-	84	Техническое	136,0	3,3	-
КД5.3	5.3.6	1	-	-	-	-	-	84	Техническое	-	3,3	-
КД5.3	5.3.7	1	-	-	-	-	-	84	Техническое	-	3,3	-
КД5.3	5.3.8	1	-	-	-	-	-	84	Техническое	-	3,3	-
КД5.3	5.3.9	1	-	-	-	-	-	85	Склад	12,0	3,0	B2
КД5.3	5.3.10	1	-	-	-	-	-	87	Раздевалка	10,0	3,0	-
КД5.3	5.3.11	1	-	-	-	-	-	86	Раздевалка	16,0	3,0	-
КД5.3	5.3.12	1	-	-	-	-	-	84	Техническое	-	3,3	-
КД5.3	5.3.13	1	-	-	-	-	-	84	Техническое	-	3,3	-
КД5.3	5.3.14	-	1	-	-	-	-	84	Техническое	-	-	-
КД5.3	5.3.15	1	-	-	-	-	-	81	Раздевалка	9,8	2,4	-
КД5.3	5.3.16	1	-	-	-	-	-	71	Кабинет	10,8	2,7	-
КД5.3	5.3.17	1	-	-	-	-	-	73	Производство	177,0	4,0	B3
КД5.3	5.3.18	1	-	-	-	-	-	73	Производство	-	4,0	B3
КД5.3	5.3.19	1	-	-	-	-	-	73	Производство	-	4,0	B3
КД5.3	5.3.20	1	-	-	-	-	-	73	Производство	-	4,0	B3
КД5.3	5.3.21	1	-	-	-	-	-	74	Производство	375,0	7,6	B3
КД5.3	5.3.22	1	-	-	-	-	-	74	Производство	-	7,6	B3
КД5.3	5.3.23	1	-	-	-	-	-	74	Производство	-	7,6	B3
КД5.3	5.3.24	1	-	-	-	-	-	74	Производство	-	7,6	B3
КД5.3	5.3.25	1	-	-	-	-	-	74	Производство	-	7,6	B3
КД5.3	5.3.26	1	-	-	-	-	-	74	Производство	-	7,6	B3
КД5.3	5.3.27	1	-	-	-	-	-	74	Производство	-	7,6	B3
КД5.3	5.3.28	1	-	-	-	-	-	74	Производство	-	7,6	B3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

142

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КД5.5	5.5.6	1	-	-	-	-	-	1	Коридор	6,8	3,0	-
КД5.5	5.5.7	-	1	-	-	-	-	1	Коридор	-	-	-
КД5.5	5.5.8	1	-	-	-	-	-	2	Кабинет	11,5	3,0	-
		7	1	-	-	-	-	-	-	106,9	-	-
Лит.К												
КД5.6	5.6.1	-	1	-	-	-	-	2	Офис	-	-	-
КД5.6	5.6.2	1	-	-	-	-	-	2	Офис	38,1	3,2	-
КД5.6	5.6.3	1	-	-	-	-	-	2	Офис	-	3,2	-
КД5.6	5.6.4	1	-	-	-	-	-	3	Подсобное	2,3	3,2	-
КД5.6	5.6.5	-	1	-	-	-	-	1	Производство	-	-	-
КД5.6	5.6.6	-	-	1	-	-	-	1	Производство	346,7	11,2	-
КД5.6	5.6.7	-	-	1	-	-	-	1	Производство	-	11,2	-
КД5.6	5.6.8	-	-	1	-	-	-	1	Производство	-	11,2	-
КД5.6	5.6.9	-	-	1	-	-	-	6	Склад	129,5	9,5	-
КД5.6	5.6.10	-	-	1	-	-	-	6	Склад	-	9,5	-
КД5.6	5.6.11	-	-	-	-	-	-	4	Склад	27,8	3,7	-
КД5.6	5.6.12	-	-	-	-	-	-	5	Склад	28,3	3,7	-
КД5.6	5.6.13	-	1	-	-	-	-	6	Склад	-	-	-
КД5.6	5.6.14	-	1	-	-	-	-	5	Склад	-	-	-
КД5.6	5.6.15	-	1	-	-	-	-	4	Склад	-	-	-
		3	4	5	-	-	-	-	-	572,7	-	-
Лит.Л												
КД5.7	5.7.1	1	-	-	-	-	-	1	Склад (антресоль)	675,1	3,2	-
КД5.7	5.7.2	1	-	-	-	-	-	1	Склад (антресоль)	-	3,2	-
КД5.7	5.7.3	1	-	-	-	-	-	1	Склад (антресоль)	-	3,2	-
КД5.7	5.7.4	1	-	-	-	-	-	1	Склад (антресоль)	-	3,2	-
КД5.7	5.7.5	1	-	-	-	-	-	1	Склад (антресоль)	-	3,2	-
КД5.7	5.7.6	-	-	1	-	-	-	1	Склад	-	13,2	-
КД5.7	5.7.7	-	-	1	-	-	-	1	Склад	-	13,2	-
КД5.7	5.7.8	-	-	1	-	-	-	1	Склад	-	13,2	-
КД5.7	5.7.9	-	-	1	-	-	-	1	Склад	-	13,2	-
КД5.7	5.7.10	-	1	-	-	-	-	1	Склад	-	-	-
КД5.7	5.7.11	1	-	-	-	-	-	1	Склад (антресоль)	-	4,5	-
КД5.7	5.7.12	1	-	-	-	-	-	1	Склад (антресоль)	-	4,5	-
		7	1	4	-	-	-	-	-	675,1	-	-

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

144

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ							
№ п/п	Обоз- начение провода, кабеля	Трасса		Участок трассы	Кабель, провод		
		Начало	Окончание		Марка	Кол-во, число и сечение проводников	Длина, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	C1	C2		UTP	4x2x0.51	60
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	60
2	2	C2	C3		UTP	4x2x0.51	30
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	25
3	3	C3	C4		UTP	4x2x0.51	120
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	50
4	4	C4	C5		UTP	4x2x0.51	110
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	100
5	5	C1	БК1.2		UTP	4x2x0.51	20
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	70
6	6	БК1.2	БК1.3		UTP	4x2x0.51	30
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	20
7	7	БК1.3	БК1.4		UTP	4x2x0.51	30
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	30
8	8	БК1.4	БК1.5		КПСЭСнз(А)-FRLS	1x2x0.75	100
9	9	БК1.5	БК1.6		UTP	4x2x0.51	30
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	50
10	10	БК1.5	БК1.7		UTP	4x2x0.51	30
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	60
11	11	C1	БК1.1, БК1.8		UTP	4x2x0.51	30
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	40
12	12	БК1.8	БК1.9, БК1.10		UTP	4x2x0.51	5
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	100
13	13	C2	БК2.2, БК2.3		КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	60
14	14	БК2.3	БК2.4		UTP	4x2x0.51	60
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	20
15	15	БК2.4	БК2.5		UTP	4x2x0.51	50
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	30
16	16	БК2.4	БК2.6, БК2.7		UTP	4x2x0.51	110
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	100
17	17	C3	БК3.2, БК3.3		UTP	4x2x0.51	25
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	70
18	18	БК3.3	БК3.4, БК3.5		КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	60
19	19	БК3.5	БК3.6		UTP	4x2x0.51	15
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	120
20	20	БК3.5	БК3.7		UTP	4x2x0.51	30
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	50
21	21	C4	БК4.2, БК4.3		UTP	4x2x0.51	90
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	20
22	22	БК4.3	БК4.4		КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	60
23	23	БК4.3	БК4.5		UTP	4x2x0.51	15
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	20
24	24	БК4.3	БК4.9		UTP	4x2x0.51	20
					КПСЭСнз(А)-FRLS	2x2x0.5	20
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	114-22-СПС	
						Лист	
						145	

Инв. № подл.

114-22-СПС

Луст

1.45

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.46

		1	2	3	4	5	6	7	8	
		69	69	КД5.2	ШС5.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	270	
		70	70	КД5.3	ШС5.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	580	
		71	71	КД5.4	ШС5.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	110	
		72	72	ПБ3.3	Оз3.3.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	50	
		73	73	ПБ3.3	Оз3.3.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	70	
		74	74	ПБ3.3	ОС3.3.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	70	
		75	75	ПБ3.3	ОС3.3.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	60	
		76	76	ПБ3.4	Оз3.4.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	90	
		77	77	ПБ3.4	Оз3.4.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	100	
		78	78	ПБ3.4	ОС3.4.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	80	
		79	79	ПБ3.4	ОС3.4.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	120	
		80	80	ПБ3.5	Оз3.5.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	50	
		81	81	ПБ3.5	Оз3.5.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	50	
		82	82	ПБ3.5	Оз3.5.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	30	
		83	83	ПБ3.5	ОС3.5.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	40	
		84	84	ПБ3.5	ОС3.5.5		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	70	
		85	85	ПБ3.5	ОС3.5.6		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	30	
		86	86	ПБ4.3	Оз4.3.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	30	
		87	87	ПБ4.3	Оз4.3.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	100	
		88	88	ПБ4.3	ОС4.3.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	30	
		89	89	ПБ4.3	ОС4.3.5		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	110	
		90	90	ПБ4.4	Оз4.4.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	5	
		91	91	ПБ4.4	Оз4.4.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	100	
		92	92	ПБ4.4	Оз4.4.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	110	
		93	93	ПБ4.4	ОС4.4.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	10	
		94	94	ПБ4.4	ОС4.4.5		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	100	
		95	95	ПБ4.4	ОС4.4.6		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	130	
		96	96	ПБ4.5	Оз4.5.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	60	
		97	97	ПБ4.5	Оз4.5.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	90	
		98	98	ПБ4.5	Оз4.5.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	110	
		99	99	ПБ4.5	ОС4.5.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	60	
		100	100	ПБ4.5	ОС4.5.5		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	100	
		101	101	ПБ4.5	ОС4.5.6		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	70	
		102	102	ПБ4.6	Оз4.6.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	50	
		103	103	ПБ4.6	Оз4.6.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	80	
		104	104	ПБ4.6	Оз4.6.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	130	
		105	105	ПБ4.6	ОС4.6.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	40	
Взам. инв. №		106	106	ПБ4.6	ОС4.6.5		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	80	
		107	107	ПБ4.6	ОС4.6.6		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	100	
		108	108	ПБ4.7	Оз4.7.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	20	
Подпись и дата		109	109	СЗ	Оз3.1.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	90	
		110	110	СЗ	Оз3.1.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	60	
		111	111	СЗ	ОС3.1.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	40	
		112	112	СЗ	ОС3.1.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	60	
		113	113	ПБ3.2	Оз3.2.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	10	
		114	114	ПБ3.2	Оз3.2.2		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	70	
		115	115	ПБ3.2	Оз3.2.3		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	30	
Инв. № подл.		116	116	ПБ3.2	ОС3.2.4		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	60	
		117	117	ПБ3.2	ОС3.2.5		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	40	
		118	118	ПБ1.8	Оз1.8.1		КПСЧн2(А)-FRLS	1х2х0.75	30	
							114-22-СПС		Лист	
										147
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Взам. инв. №	155	155	ПБ2.6	Оз2.6.1	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	80	
	156	156	ПБ2.6	Оз2.6.2	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	110	
	157	157	ПБ2.6	Оз2.6.3	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	100	
	158	158	ПБ2.6	Оз2.6.4	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	100	
	159	159	ПБ2.7	Оз2.7.1	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	60	
	160	160	ПБ2.7	Оз2.7.2	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	35	
	161	161	ПБ2.7	Оз2.7.3	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	50	
	162	162	ПБ2.7	Оз2.7.4	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	55	
	163	163	ПБ2.7	Оз2.7.5	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	50	
	164	164	ПБ2.7	Оз2.7.6	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	50	
	165	165	С4	Оз4.1.1	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	30	
	166	166	С4	Оз4.1.2	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	85	
	167	167	С4	Оз4.1.3	КПССЧ2(А)-FRLS	1x2x0.75	35	
	168	168	С4					
	Инв. № подл.							
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
114-22-СПС							Лист	
							148	

1	2	3	4	5	6	7	8
119	119	ПБ1.8	Оз1.8.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	70
120	120	ПБ1.8	Оз1.8.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	90
121	121	ПБ1.8	ОС1.8.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	80
122	122	ПБ1.8	ОС1.8.5		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	90
123	123	ПБ1.9	Оз1.9.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	40
124	124	ПБ1.9	Оз1.9.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	70
125	125	ПБ1.9	Оз1.9.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	100
126	126	ПБ1.9	ОС1.9.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	40
127	127	ПБ1.9	ОС1.9.5		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	80
128	128	ПБ1.9	ОС1.9.6		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	100
129	129	ПБ1.6	Оз1.6.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
130	130	ПБ1.6	Оз1.6.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	70
131	131	ПБ1.6	ОС1.6.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
132	132	ПБ1.6	ОС1.6.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	70
133	133	ПБ1.4	Оз1.4.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	80
134	134	ПБ1.4	Оз1.4.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
135	135	ПБ1.4	ОС1.4.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	80
136	136	ПБ1.4	ОС1.4.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
137	137	ПБ1.5	Оз1.5.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
138	138	ПБ1.5	Оз1.5.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	70
139	139	ПБ1.5	Оз1.5.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	90
140	140	ПБ1.5	ОС1.5.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	20
141	141	ПБ1.5	ОС1.5.5		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	70
142	142	ПБ1.5	ОС1.5.6		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	100
143	143	ПБ1.7	Оз1.7.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	30
144	144	ПБ1.7	Оз1.7.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	45
145	145	ПБ1.7	ОС1.7.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	15
146	146	ПБ1.7	ОС1.7.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
147	147	ПБ1.3	Оз1.3.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	25
148	148	ПБ1.3	ОС1.3.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	45
149	149	ПБ1.2	Оз1.2.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	45
150	150	ПБ1.2	ОС1.2.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
151	151	ПБ5.6	Оз5.6.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	40
152	152	ПБ5.6	ОС5.6.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	5
153	153	ПБ5.7	Оз5.7.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	35
154	154	ПБ5.5	Оз5.5.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	15
155	155	ПБ5.5	ОС5.5.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	10
156	156	ПБ2.6	Оз2.6.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	80
157	157	ПБ2.6	Оз2.6.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	110
158	158	ПБ2.6	Оз2.6.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	100
159	159	ПБ2.6	ОС2.6.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	100
160	160	ПБ2.7	Оз2.7.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	60
161	161	ПБ2.7	Оз2.7.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	35
162	162	ПБ2.7	Оз2.7.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
163	163	ПБ2.7	ОС2.7.4		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	55
164	164	ПБ2.7	ОС2.7.5		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
165	165	ПБ2.7	ОС2.7.6		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	50
166	166	С4	Оз4.1.1		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	30
167	167	С4	Оз4.1.2		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	85
168	168	С4	Оз4.1.3		КПССЧз(А)-FRLS	1x2x0.75	35

1	2	3	4	5	6	7	8
169	169	С4	ОС4.1.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	100
170	170	ПБ4.2	Оз4.2.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	35
171	171	ПБ4.2	Оз4.2.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	65
172	172	ПБ4.2	Оз4.2.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	110
173	173	ПБ4.2	ОС4.2.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	25
174	174	ПБ4.2	ОС4.2.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	80
175	175	ПБ4.2	ОС4.2.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	130
176	176	ПБ4.8	Оз4.8.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	35
177	177	ПБ4.8	Оз4.8.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	60
178	178	ПБ4.9	Оз4.9.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	40
179	179	С2	Оз2.1.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	60
180	180	С2	Оз2.1.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	50
181	181	С2	ОС2.1.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	60
182	182	С2	ОС2.1.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	50
183	183	ПБ2.2	Оз2.2.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	35
184	184	ПБ2.2	Оз2.2.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	45
185	185	ПБ2.2	Оз2.2.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	50
186	186	ПБ2.2	ОС2.2.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	30
187	187	ПБ2.2	ОС2.2.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	45
188	188	ПБ2.2	ОС2.2.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	40
189	189	ПБ2.3	Оз2.3.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	35
190	190	ПБ2.3	Оз2.3.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	30
191	191	ПБ2.3	Оз2.3.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	30
192	192	ПБ2.3	ОС2.3.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	55
193	193	ПБ2.3	ОС2.3.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	15
194	194	ПБ2.3	ОС2.3.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	25
195	195	ПБ1.10	Оз1.10.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	15
196	196	ПБ1.10	ОС1.10.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	20
197	197	ПБ3.6	Оз3.6.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	15
198	198	ПБ3.6	Оз3.6.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	45
199	199	ПБ3.6	ОС3.6.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	45
200	200	ПБ3.7	Оз3.7.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	10
201	201	С1	Оз1.1.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	30
202	202	С1	ОС1.1.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	30
203	203	ПБ2.4	Оз2.4.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	40
204	204	ПБ2.4	Оз2.4.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	30
205	205	ПБ2.4	Оз2.4.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	30
206	206	ПБ2.4	ОС2.4.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	40
207	207	ПБ2.4	ОС2.4.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	35
208	208	ПБ2.5	Оз2.5.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	25
209	209	ПБ2.5	Оз2.5.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	40
210	210	ПБ2.5	ОС2.5.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	15
211	211	ПБ2.5	ОС2.5.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	40
212	212	С5	Оз5.1.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	25
213	213	С5	Оз5.1.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	25
214	214	С5	ОС5.1.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	25
215	215	С5	ОС5.1.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	25
216	216	ПБ5.2	Оз5.2.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	60
217	217	ПБ5.2	Оз5.2.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	95
218	218	ПБ5.2	Оз5.2.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1х2х0.75	85
Инв. № подл.							
Подпись и дата							
Взам. инв. №							
114-22-СПС							Лист
							149
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата					

1	2	3	4	5	6	7	8
219	219	ПБ5.2	ОС5.2.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	75
220	220	ПБ5.2	ОС5.2.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	80
221	221	ПБ5.2	ОС5.2.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	50
222	222	ПБ5.3	ОЗ5.3.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	40
223	223	ПБ5.3	ОЗ5.3.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	55
224	224	ПБ5.3	ОЗ5.3.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	60
225	225	ПБ5.3	ОС5.3.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	30
226	226	ПБ5.3	ОС5.3.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	55
227	227	ПБ5.3	ОС5.3.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	40
228	228	ПБ5.4	ОЗ5.4.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	35
229	229	ПБ5.4	ОС5.4.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	1x2x0.75	35
230	230	БК3.3	БП3.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
231	231	БК3.3	КД3.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
232	232	БК3.3	ПБ3.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
233	233	БП3.3, БП3.4	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
234	234	БК3.4	БП3.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
235	235	БК3.4	КД3.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
236	236	БК3.4	ПБ3.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
237	237	БК3.5	БП3.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
238	238	БК3.5	КД3.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
239	239	БК3.5	ПБ3.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
240	240	БП3.5	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
241	241	БК4.3	БП4.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
242	242	БК4.3	КД4.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
243	243	БК4.3	ПБ4.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
244	244	БП4.3	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
245	245	БК4.4	БП4.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
246	246	БК4.4	КД4.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
247	247	БК4.4	ПБ4.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
248	248	БП4.4	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
249	249	БК4.5	БП4.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
250	250	БК4.5	КД4.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
251	251	БК4.5	ПБ4.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
252	252	БП4.5	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
253	253	БК4.6	БП4.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
254	254	БК4.6	КД4.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
255	255	БК4.6	ПБ4.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
256	256	БП4.6	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
257	257	БК4.7	БП4.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
258	258	БК4.7	КД4.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
259	259	БК4.7	ПБ4.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
260	260	БП4.7	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	10
261	261	С3.1	БП3.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
262	262	С3.1	КД3.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
263	263	С3.1	ПБ3.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
264	264	С3.1	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	20
265	265	БК3.2	БП3.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
266	266	БК3.2	КД3.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
267	267	БК3.2	ПБ3.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
268	268	БП3.2	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	20

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	114-22-СПС	Лист
							150

Инв. № подл.	Взам. инв. №						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	114-22-СПС	

1	2	3	4	5	6	7	8
269	269	БК1.9	БП1.9		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
270	270	БК1.9	КД1.9		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
271	271	БК1.9	ПБ1.9		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
272	272	БП1.9, БП1.8	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
273	273	БК1.8	БП1.8		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
274	274	БК1.8	КД1.8		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
275	275	БК1.8	ПБ1.8		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
276	276	БК1.6	БП1.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
277	277	БК1.6	КД1.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
278	278	БК1.6	ПБ1.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
279	279	БП1.6	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
280	280	БК1.4	БП1.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
281	281	БК1.4	КД1.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
282	282	БК1.4	ПБ1.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
283	283	БП1.4	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
284	284	БК1.5	БП1.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
285	285	БК1.5	КД1.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
286	286	БК1.5	ПБ1.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
287	287	БП1.5	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
288	288	БК1.7	БП1.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
289	289	БК1.7	КД1.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
290	290	БК1.7	ПБ1.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
291	291	БП1.7	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	20
292	292	БК1.3	БП1.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
293	293	БК1.3	КД1.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
294	294	БК1.3	ПБ1.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
295	295	БП1.3	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	20
296	296	БК1.2	БП1.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
297	297	БК1.2	КД1.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
298	298	БК1.2	ПБ1.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
299	299	БП1.2	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
300	300	БК5.6	БП5.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
301	301	БК5.6	КД5.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
302	302	БК5.6	ПБ5.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
303	303	БП5.6	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
304	304	БК5.7	БП5.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
305	305	БК5.7	КД5.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
306	306	БК5.7	ПБ5.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
307	307	БП5.7	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
308	308	БК5.5	БП5.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
309	309	БК5.5	КД5.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
310	310	БК5.5	ПБ5.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
311	311	БП5.5	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	20
312	312	БК2.6	БП2.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
313	313	БК2.6	КД2.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
314	314	БК2.6	ПБ2.6		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
315	315	БП2.6	эл.щит		ВВГнг(А)-FRLS	3x1.5	30
316	316	БК2.7	БП2.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
317	317	БК2.7	КД2.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
318	318	БК2.7	ПБ2.7		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1

Лист

151

</							

1	2	3	4	5	6	7	8
369	369	БК2.5	КД2.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
370	370	БК2.5	ПБ2.5		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
371	371	БП2.5	эл.щит		ВВГнгЗ(А)-FRLS	3x1.5	15
372	372	С5.1	БП5.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
373	373	С5.1	КД5.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
374	374	С5.1	ПБ5.1		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
375	375	БК5.2	БП5.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
376	376	БК5.2	КД5.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
377	377	БК5.2	ПБ5.2		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
378	378	БП5.2, С5.1	эл.щит		ВВГнгЗ(А)-FRLS	3x1.5	30
379	379	БК5.3	БП5.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
380	380	БК5.3	КД5.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
381	381	БК5.3	ПБ5.3		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
382	382	БП5.3	эл.щит		ВВГнгЗ(А)-FRLS	3x1.5	30
383	383	БК5.4	БП5.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
384	384	БК5.4	КД5.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
385	385	БК5.4	ПБ5.4		КПССЧЗ(А)-FRLS	2x2x0.75	1
386	386	БП5.4	эл.щит		ВВГнгЗ(А)-FRLS	3x1.5	25

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС

Лист

153

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, и обеспечивает безопасную эксплуатацию защищаемых помещений при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

1. Характеристика защищаемого объекта

Исходными данными для проектирования послужили архитектурно-строительные чертежи объекта, предоставленные Заказчиком.

Оборудованию системой пожарной сигнализации (СПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) подлежат помещения зданий и сооружений промышленной площадки, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, Тележная ул., д. 37 и наб. реки Монастырки, д.5. Назначение объектов, адреса расположения, этажность и площади защищаемых помещений указаны в таблице А.

Таблица А.

№ п/п	Назначение защищаемого здания (части здания)	Кол-во этажей	Адрес объекта	Защищаемая площадь, кв.м	
1	2	3	4	5	6
1	Производственное	2	Тележная ул., д. 37, Литера А в осях А-В/1-2	3028,6*	3767,2
	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера А в осях Б-В/2-3	738,6	
2	Административное	2	Тележная ул., д. 37, Литера Б в осях А-В/1-2, А-Б/3-4	697,0	2609,5
	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера Б в осях В-Г/1-4, А-В/2-3, Б-В/3-4	1467,0**	
	Производственное	1	Тележная ул., д. 37, Литера Б в осях А-В/4-5	445,5	
3	Административное	2	Тележная ул., д. 37, Литера В в осях А-Б/1-4	281,2	3758,9
	Производственное	2	Тележная ул., д. 37, Литера В в осях Б-В/1-5, А-Б/4-6, Б-В/7-9, Б-В/10-12	2789,3*	
	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера В в осях Б-В/5-7, Б-В/9-10	688,4	
4	Производственное	1	Тележная ул., д. 37, Литера В1	85,4	85,4
5	Административное	2	Тележная ул., д. 37, Литера Г в осях А-В/1-2	391,9	2030,9
	Производственное	2	Тележная ул., д. 37, Литера Г в осях А-В/3-6	926,2	
	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера Г в осях А-В/2-3, Б-В/3-4	712,8	
6	Административное	1	Тележная ул., д. 37, Литера Д в осях А-Б/2-5, Б-Г/4-5	444,0	2481,5
	Производственное	2	Тележная ул., д. 37, Литера Д в осях Б-Д/2-4	1453,4*	
	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера Д в осях В-Е/1-2	584,1	
7	Производственное	1	Тележная ул., д. 37, Литера Е	1116,8*	1171,1
	Административное	2	Тележная ул., д. 37, Литера Е	54,3	
8	Производственное	2	Тележная ул., д. 37, Литера Ж в осях А-Д/1-3, А-В/3-4	2384,9*	3043,9
	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера Ж в осях В-Д/3-4	659,0	
9	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера З	444,0	
10	Складское	1	Тележная ул., д. 37, Литера З1	28,5	

114-22-СПС

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Общие указания

Стадия РП Лист 2.1 Листов 5
ООО «АВТОМАТИКА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП Андреев Д.В. 01.22
Нормоконтр. Андреев Д.В. 01.22
Исполнитель Попов С.В. 01.22

Помещения общественного и административного назначения зданий №№1-10, 12-17, 19-22, 29 подлежат оснащению СПС согласно СП 486.1311500.2020 (табл. 3, п. 48).

В соответствии с СП 486.1311500.2020 (табл. 3, п. 48) помещения зданий №№11, 18, 23-27, 30, 32 подлежат оснащению СПС. Помещения производственного и складского назначения зданий №№11, 18, 23-27, 30, 32 подлежат оснащению СПС согласно СП 486.1311500.2020 (табл. 3, п. 47)

Помещения торговых залов защищаемых зданий подлежат оснащению СПС согласно СП 486.1311500.2020 (табл. 3, п. 39.2).

Установка пожарной сигнализации зданий состоит из:

- приборов ПКУП «Сириус» (С1-С5);
- блоков клавиатуры с индикацией «С2000-БКИ» (БКИ1, БКИ2);
- контроллеров двухпроводной линии связи (ДПЛС) «С2000-КДЛ-2И» (КД1.2-1.10, КД2.3-2.7, КД3.2-3.7, КД4.2-4.9, КД5.2-5.7);
- блоков контрольно-пусковых «С2000-КПБ» (ПБ1.2-1.10, ПБ2.2-2.7, ПБ3.2-3.7, ПБ4.2-4.9, ПБ5.2-5.7).

К контроллерам «С2000-КДЛ-2И» и встроенным в ППКУП «Сириус» модулям «С2000-КДЛ-С» подключаются шлейфы адресных и адресно-аналоговых пожарных извещателей. Шлейфы включают в себя:

- адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели ДИП-34А-04, устанавливаемые на потолке помещений;
- адресно-аналоговые тепловые пожарные извещатели С2000-ИП-03, устанавливаемые на потолке помещений;
- адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ исп.01, устанавливаемые на стенах, на путях эвакуации;
- адресно-аналоговые линейные дымовые пожарные извещатели С2000-ИПДЛ исп.60, устанавливаемые под перекрытием помещений.

Для организации раздельных зон контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) используются разветвительно-изолирующие блоки БРИЗ, встроены в извещатели ДИП-34А-04 и ИПР 513-3АМ исп.01, а также БРИЗ исп.03 совместно с С2000-ИП-03 и БРИЗ совместно с С2000-ИПДЛ исп.60.

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму А от адресных ручных пожарных извещателей и адресно-аналоговых дымовых и тепловых извещателей, включенных в адресную линию связи.

Отображение состояния пожарных разделов производится на блоках клавиатуры с индикацией «С2000-БКИ». ППКУП «Сириус» С1 и блоки «С2000-БКИ» (БКИ1, БКИ2) размещаются в помещении охраны (пом. №1) лит.Щ, с круглосуточным дежурством служебного персонала. Блоки «С2000-КДЛ-2И» и «С2000-КПБ» размещаются в металлических блокируемых шкафах с резервированным источником питания «ШПС-24».

3.2 Оповещение людей при пожаре

В соответствии с СП 3.13130.2009 (табл. 2, п. 17) помещения зданий №№4, 9, 10, 12-14, 20-22, 28, 29, 32 (согласно Таблице А) подлежат оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1-го типа. В связи с наличием в зданиях №№9, 12, 13, 20, 28, 32 помещений административно-бытового назначения для этих зданий был принят 2-й тип СОУЭ. В соответствии с п.7 СП 3.13130.2009 допускается использование более высокого типа СОУЭ при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

В соответствии с СП 3.13130.2009 (табл. 2, п. 17) помещения зданий №№1-3, 5-8, 11, 15-17, 19 подлежат оснащению СОУЭ 2-го типа.

В соответствии с СП 3.13130.2009 (табл. 2, п. 16) помещения зданий №№11, 18, 23-27, 30, 31 подлежат оснащению СОУЭ 2-го типа.

Помещения торговых залов защищаемых зданий подлежат оснащению СОУЭ 2-го типа согласно СП 3.13130.2009 (табл. 2, п. 8).

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа включают в себя:

- световые оповещатели КОП-25, включенные постоянно.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа включают в себя:

- звуковые пожарные оповещатели «Маяк-24-ЗМ», включаемые по тревоге;
- световые оповещатели КОП-25, включенные постоянно.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	В соответствии с СП 3.13130.2009 (табл. 2, п. 17) помещения зданий №№1-3, 5-8, 11, 15-17, 19 подлежат оснащению СОУЭ 2-го типа. В соответствии с СП 3.13130.2009 (табл. 2, п. 16) помещения зданий №№11, 18, 23-27, 30, 31 подлежат оснащению СОУЭ 2-го типа. Помещения торговых залов защищаемых зданий подлежат оснащению СОУЭ 2-го типа согласно СП 3.13130.2009 (табл. 2, п. 8). Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа включают в себя: - световые оповещатели КОП-25, включенные постоянно. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа включают в себя: - звуковые пожарные оповещатели «Маяк-24-ЗМ1», включаемые по тревоге; - световые оповещатели КОП-25, включенные постоянно.						
			114-22-СПС						Лист
									23
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Световые и звуковые оповещатели подключаются к ППКУП «Сириус» и блокам «С2000-КПБ», осуществляющим управление и контроль линий оповещателей «на обрыв» и «короткое замыкание».

Включение системы звукового оповещения - автоматическое, при срабатывании одного и более пожарных извещателей в одном из пожарных шлейфов ППКУП «Сириус» и «С2000-КД/Л-2И», раздельное для каждого здания.

Размещение звуковых оповещателей должно обеспечивать уровень звукового давления не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях. На основании измерений звукового давления после проведения монтажа системы возможно изменение расположения и числа запроектированных звуковых оповещателей.

3.3 Программирование аппаратуры

Централизованное управления системой пожарной сигнализации на базе приборов и блоков ППКУП «Сириус», «С2000-КД/Л-2И», «С2000-БКИ», «С2000-КПБ» (с постоянным контролем состояния всех элементов системы) осуществляется прибором ПКУП «Сириус» С1. Программирование системы пожарной сигнализации осуществляется монтажной организацией при помощи персонального компьютера с установленным бесплатным программным обеспечением производства НВП «Болит» (не входит в состав настоящего проекта).

Все пожарные шлейфы приборов ППКУП «Сириус» и контроллеров «С2000-КД/Л-2И» для каждого здания объединяются в отдельный пожарный раздел (на охране - 24ч), производящий включение звукового оповещения в соответствующем здании путем управления выходами блоков «С2000-КПБ» с подключенными звуковыми оповещателями. Программирование приборов и блоков выполнить согласно технической документации на оборудование.

4. Электропитание и заземление установки

Обеспечение электроснабжением технических средств Системы должно соответствовать 1-й категории, согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). При отсутствии технической возможности выполнения данного условия, допускается категория электроснабжения технических средств сигнализации, соответствующая категории электроснабжения объекта.

Переход с основного источника электропитания на резервный и обратно должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем. При использовании аккумуляторных батарей должен обеспечиваться автоматический контроль их состояния и подзарядка, а также должна обеспечиваться работа Системы в дежурном режиме - 24 часа, в режиме тревоги - 1 час.

Оборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документацией предприятий-изготовителей. Электрическое сопротивление и сопротивление изоляции силовых и слаботочных проводов должно соответствовать требованиям ПУЭ и технической документации на оборудование.

Основное и резервное электропитание приборов и блоков, звуковых и световых оповещателей производится от источников бесперебойного питания (см. Схему структурную, лист 3 и Таблицу расчета токопотребления, лист 1.8-1.13)

Емкости аккумуляторных батарей БРП достаточно для автономной работы установки в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме тревоги не менее 1 часа. Подключение ПКУП «Сириус» выполнить с применением аппаратов защиты (однополюсные автоматические выключатели).

5. Размещение оборудования

Приборы, блоки, пожарные извещатели и оповещатели размещаются согласно схемам размещения оборудования (см. листы 6-74).

6. Кабельные связи

Перед началом монтажных работ кабели и провода должны быть проверены монтажно-наладочной организацией на обрыв, сообщение жил и на соответствие изоляции требованиям государственных стандартов или технических условий, о чем составляется акт.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	114-22-СПС			24

Монтаж электропроводок технических средств Системы должен выполняться в соответствии с проектом и с учетом требований СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99, ОСТН 600-93.

Для прокладки кабельных линий систем СПС, СОУЭ проектом предусмотрена организация ОК/Л.

Согласно п.2 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82, кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону».

Кабельные трассы между зданиями (сигнальные линии) выполнить открыто с креплением к стальному тросу кабелем УТР 4х2х0.51 с использованием коммутационных коробок уличного исполнения, размещаемых на фасаде зданий. Внутри зданий сигнальные линии выполнить кабелем КПССнз(А)-FRLS 2х2х0.5 и проложить открыто в ПВХ-гофротрубе по стенам помещений.

Прокладку шлейфов сигнализации, линий оповещения и питания аппаратуры внутри зданий осуществить открыто в ПВХ-гофротрубе по стенам и потолкам помещений.

Линии шлейфов сигнализации и линии оповещения осуществить кабелем КПССнз(А)-FRLS (1х2х0.75).

Линии питания приборов и блоков совместно с сигнальной линией осуществить кабелем КПССнз(А)-FRLS (2х2х0.75). Силовое питание аппаратуры выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5.

Подключение речевых и световых оповещателей выполнить посредством огнестойких монтажных коробок.

Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики, должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

После окончания монтажа электропроводок измеряется сопротивление изоляции электрических цепей как между всеми жилами кабеля (всеми жилами проводов в трубе/коробе), так и между каждой жилой и металлической защитной оболочкой кабеля (между каждой жилой провода или кабеля в неметаллической оболочкой и трубой, коробом, лотком, конструкцией).

Электрическое сопротивление и сопротивление изоляции силовых и слаботочных проводов должно соответствовать требованиям ПУЭ, а также технической документации на оборудование.

7. Сведения об организации производства и ведении монтажных работ

К монтажным работам допускаются организации и частные лица, имеющие лицензии установленного образца, дающие право на проведение этих работ.

Монтажно-наладочная организация рассматривает проектно-сметную документацию и представляет заказчику обоснованные замечания.

Отступления от проектной документации при монтаже технических средств сигнализации не допускаются без согласования с проектной организацией-разработчиком проекта.

При монтаже объектов технических средств сигнализации должны соблюдаться требования СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СНиП, ПУЭ, РД 78.145-92 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», руководств по эксплуатации используемой аппаратуры, действующих государственных и отраслевых стандартов, других нормативных документов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							114-22-СПС	Лист
										25
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Наименование	ед.	К-во	Изготовитель (поставщик)	Сертификаты
1	2	3	4	5	6
I. Оборудование					
1	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус»	шт.	5	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00098/21 до 05.04.2026
2	Контроллер ДПЛС «С2000-КДЛ-2И»	шт.	34	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00945 до 24.10.2022
3	Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»	шт.	35	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00720 до 26.01.2022
4	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»	шт.	2	НВП «Болитд»	С-RU.ПБ68.В.00382/21 до 29.06.2026
5	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04	шт.	1284 (129)	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00167/19 до 30.07.2022
6	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	235 (24)	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00845 до 30.05.2022
7	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП-03	шт.	57 (6)	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00167/19 до 30.07.2022
8	Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый С2000-ИПДЛ исп.60	шт.	29 (3)	НВП «Болитд»	С-RU.АЖ45.В.00035 до 24.10.2022
9	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт.	29	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00779 до 15.03.2022
10	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03	шт.	24	НВП «Болитд»	С-RU.ЧС13.В.00779 до 15.03.2022
11	Оповещатель пожарный звуковой «Маяк-24-ЗМ1»	шт.	354	ООО «Электротехника и автоматика»	С-RU.ЧС13.В.00045/20 до 28.12.2025
12	Оповещатель пожарный световой КОП-25 «Выход»	шт.	234	ООО «Системсервис»	С-RU.АБ03.В.00017/19 до 21.03.2024
13	Шкаф с резервированным источником питания ШПС-24 исп.12	шт.	36	НВП «Болитд»	RU С-RU.ЧС13.В.00108/21 до 27.04.2026
14	Аккумулятор 12В, 17Ач, DTM1217	шт.	82	DELTA	
15	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	340	ЗАО НВП «Болитд»	
II. Кабельные изделия и монтажные материалы					
1	Огнестойкая кабельная линия «РТК-Line» ПжТехКабель в составе:			ООО «ПжТехКабель»	ССБК RU.ПБ21.Н.00046 до 27.05.2022
1.1	Кабель КПССнг(А)-FRLS 1х2х0.75	м	21600	ООО «ПжТехКабель»	
1.2	Кабель КПССнг(А)-FRLS 2х2х0.75	м	200		
1.3	Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0.5	м	1800		
1.4	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5	м	1000		

1	2	3	4	5	6
1.5	Труба гофрированная тяжелая с зондом 20 мм. из самозатух. ПВХ-пластиката, цвет серый. ТГТ СЗ 20 мм. (духта 100м)	м	23000	ООО «ПожТехКабель»	
1.6	Скоба металлическая однолапковая 19-20 мм под саморез	шт.	115000	ООО «ПожТехКабель»	
1.7	Саморез 3,5х35 мм	шт.	115000	ООО «ПожТехКабель»	
1.8	Дюбель металлический 5х30мм	шт.	115000	ООО «ПожТехКабель»	
1.9	КМОМ Коробка монтажная огнестойкая металлическая IP31, (8к х 2,5 кв.мм) 75х75х37мм	шт.	600	ООО «ПожТехКабель»	
2	Кабель симметричный УТР 4х2х0.51 внешнее исполнение духта 305м	м	1220	SkyNet	
3	КМОМ Коробка монтажная огнестойкая металлическая IP31, (8к х 2,5 кв.мм) 75х75х37мм	шт.	2	ООО «ПожТехКабель»	
4	Коробка коммутационная IP66, 200х157х67мм	шт.	50	Магнито-Контакт	
5	Трос (канат) стальной, d=3мм	м	1100		
6	Талреп	шт.	50		
7	Коуш для троса	шт.	50		
8	Зажим для троса винтовой	шт.	50		
9	Рым-болт	шт.	50		
10	Клипсы (подвес канатный)	шт.	3300		
11	Выключатель автоматический 1п, С, 6,3А	шт.	5	ABB	

* - в скобках указано резервное количество оборудования, НЕ включенное в общее количество.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

114-22-СПС.СО

Лист

2